


ISTN. IZOLOWANE ZŁĄCZE ZK-3b+2TL
przy granicy dz. nr 16, OBRĘB SUŁKOWO, GMINA STARGARD




Granica stron pomiędzy ENEA Operator a odbiorca
(W momencie nadania numeru docelowego działki,
odbiorca zobowiązany jest do zaktualizowania
opisu kabla zasilającego w złączu kablowym ZKP)

Dotyczy warunków przyłączenia:
nr OD3/ZR4/1584/2010 z dnia 08.11.2010r

P=20kW

TE BUDYNEK KONTENEROWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
DZIAŁKA GEOD. NR 16, OBRĘB SUŁKOWO, GMINA STARGARD



zbrojenie fundamentowe lub uziemienie pograżane

proj. kabel YKY 4x10mm²
dł. 50m, ΔU%= 1,25%

UWAGA:

- Dla tablicy wykonać uziemienie ochronne, które należy powiązać za pomocą bednarki FeZn 4x25mm² lub drutu st. ocynk. fi 8mm z uzbrojeniem fundamentowym lub uziemieniem typu GALMAR tak aby oporność uziemienia $R < 10 \Omega$
 - W tablicy zabezpieczeń budynku zastosować ochronę przepięciową stosując ochronniki typu 1+2.
 - System zasilania typu TN-C.
- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:
- ochronę poprzez izolowanie części czynnych,
 - ochronę przy użyciu ogrodzeń i obudów,
- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:
- Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C,
 - W złączach kablowych można stosować Ochronę polegającą na
 - zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.



PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c.
Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Piotr Matysik tel. 603-984-635

73-110 Stargard ul. Gdyńska 28c
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	BUDYNEK KONTENEROWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Adres:	DZIAŁKA GEOD. NR 16 OBRĘB SUŁKOWO GMINA STARGARD		
Inwestor:	GMINA STARGARD RYNEK STAROMIEJSKI 5 73-110 STARGARD		
Projektant:			
Opracował:	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA		Skala:
			Nr rys. E-2
Zlecenie:	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami), Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody firmy "Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.		Data: 10.2017
47/2017			