


Tablica TE bud. świetlicy



UWAGI:

- układ sieci TN-C
- wzdłuż kabla oświetleniowego na całej długości należy ułożyć bednarkę FeZn 24x4 i powiązać z zaciskami uziemającymi słupów oświetleniowych.

— proj. kabel YKY 3x2,5mm2

16 długość wykopu
28 długość kabla

DW typ optyki

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA POPRZECZ
SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-C

Oprawa: Oprawa LED 31W 3500K zgodnie
z załączonymi wytycznymi
Źródło: LED 24W
Słupy: H = 4m
Wysięgnik: H=0,5m, L=1m, n=5st.
Posadownienie: fundament



PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c.
Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Piotr Matysik tel. 603-984-635
73-110 Stargard ul. Gdyńska 28c
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	BUDYNEK KONTENEROWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres:	DZIAŁKA GEOD. NR 16 OBRĘB SUŁKOWO GMINA STARGARD
Inwestor:	GMINA STARGARD RYNEK STAROMIEJSKI 5 73-110 STARGARD
Projektant:	
Opracował:	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83
Tytuł rysunku:	SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU
Zlecenie:	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody firmy "Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.
47/2017	Skala: Nr rys. E-5 Data: 10.2017