

OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie



ok 20 m

DRZWI EWAKUACYJNE - PRAWIE - kierunek otwierania



DRZWI EWAKUACYJNE - LEWE - kierunek otwierania

KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNE ZA DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI

↑
مطالعه

KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ DO WYJŚCIA/

KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ DO WYJŚCIA
DRZWI EWAKUACYJNYCH

WYJSCIE
EMAKULACYJNE

WYJŚCIE EWAKUACYJNE



RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY - ROF

HYDRANT POŻAROWY WEWN Ø25 z węžem dł. 30 m
+ GAŚNICA PROSZKOWA 6 kg - GP6

max.
30 osób

PRZEWIDYWANA MAX. ILOŚĆ
OSÓB NA KONDYGNACJI

~~1. The first step in the process of the scientific method is to ask a question.~~

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADK POŻARU PLAN EWAKUACJI I ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW OCHRONY P.POŻ.

 KIERUNEK EWAKUACJI

Time	Topic
60	El
30	El

DRZWI / PRZEGRODY POŻ - KLASA ODP. OGN. EI 60
DRZWI / PRZEGRODY POŻ - KLASA ODP. OGN. EI 30

E130

DRZWI / PRZEGRODY POŻ - KLASA ODP. OGN. EI 30

NIE UŻYWAĆ DŹWIGU
W PRZYPADKU POŻARU

KLINIKA DIAGNOSTYKI i MIKROCHIRURGII JASKRY

pozium +16,50 m