

INWESTOR:



**POWIAT NOWODWORSKI**

**ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU**

**NR 5P.PN.2022**

Miejscowość: *Wybicko*

Numer ewidencyjny:

Nr drogi: *2329G*

Kilometraż: *9+450*

Ocena całego obiektu: *3,00*



**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ\*/PIĘCIOLETNIEJ\* NR 5P.PN.2022  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO\*/ROZSZERZONEGO\* PRZEPUSTU**

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny:	6	JAD: <b>Powiat Nowodworski</b>									
2	JNI:	7	Najbliższa miejscowość: <b>Wybicko</b>									
3	Nr drogi: <b>2329G</b>	8	Długość przepustu: <b>12,0 m</b>									
4	Kilometraż: <b>9+450</b>	9	Liczba otworów: <b>1</b>									
5	Rodzaj konstrukcji: <b>sklepienie</b>	10	Światło poziome/pionowe: <b>2,2/1,3 m</b>									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PT						2	nie	
2	Nawierzchnia jezdni	NA	RA	DA	UA	NT	WT			3	nie	
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
4	Balustrady, bariery ochronne									-	-	
5	Belki podporęczowe, gzymsy									-	-	
6	Urządzenia odwadniające	DA	WT							3	nie	
7	Izolacja									5	nie	
8	Płyta górna lub sklepienie	NB	OB	KB	RB	UB				3	nie	
9	Ściany przepustu	NB	OB	KB	RB	UB				3	nie	
10	Płyta denna i fundamenty	NB	OB	KB	RB	UB				3	nie	
11	Elementy rurowe									-	-	
12	Elementy ramowe									-	-	
13	Głowica wlotowa	NB	WB	OB	KB	RB	UB			3	nie	
14	Głowica wylotowa	NB	WB	OB	KB	RB	UB			3	nie	
15	Koryto cieku	NT	WT	PT						3	nie	
16	Urządzenia obce									-	-	
17	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,10		
Temperatura: 21°C		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>								<b>3,00</b>		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b>												
Brak barier drogowych zagraża bezpieczeństwu ruchu publicznego.												
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b>												
Nie występują.												
<b>Drożność przepustu (opis):</b>												
Zamulenie i zanieczyszczenie przepustu do 20% przekroju.												
<b>PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***</b>												
Parametr										Ograniczenie**	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność przepustu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb												
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b>												
<b>NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b>												
Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały wykonane.												



WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		nie	
2. Ograniczenie nośności do . . . . . [Mg]		nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]		nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]		nie	
5. Oznakowanie przed obiektem		nie	
6. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		nie	
7. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		nie	
8. Wykonanie prac porządkowych		tak	1
9. Udrożnienie przepustu		tak	1
<b>10. Użytkowanie na dotychczasowych warunkach **: tak</b>			
WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16	<i>mgr inż. ADAM STAWARZ</i>	08.07.2022 r.
2.			
<b>DECYZJA/WNIOSEK* KIEROWNIKA /NACZELNIKA WYDZIAŁU*:</b>          Data: ..... <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>			

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG** (wypełniać tylko, gdy jest wniosek Kierownika/Naczelnika Wydziału\*):

Data: ..... <div style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis</div>
--

*Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli określone w art. 62 ust.1 pkt 1 i ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959).*

**Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

\*- niepotrzebne skreślić, \*\*- wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\*- wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Numer ewidencyjny:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU**  
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 1.1



Fot.1 Widok dojazdu do obiektu.



Fot. 2 Widok na obiekt z boku.





Fot. 3 Widok na konstrukcję przepustu.



Fot.4 Widok z obiektu na ciek.



Numer ewidencyjny:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**  
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 2.1



Fot. 5 Spękania, deformacje i ubytki nawierzchni na obiekcie. Wegetacja roślin na poboczu. Brak barier.



Fot. 6 Osady, korozja, spękania i ubytki betonu na konstrukcji przepustu.





Fot. 7 Osady, korozja, spękania i ubytki betonu na konstrukcji przepustu.



Fot. 8 Zanieczyszczenia i bujna roślinność na skarpie oraz w korycie cieku.


**Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – dla protokołu nr 5P.PN.2022**  
**Numer ewidencyjny:**

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie stożków	1	m <sup>2</sup>	30	45,00	1 350,00
2	Nawierzchnia jezdni	Remont nawierzchni asfaltowej	1	m <sup>2</sup>	40	130,00	5 200,00
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Montaż bariery drogowej	A	mb	40	450,00	18 000,00
5	Belki podporęczowe, gzymsy						
6	Urządzenia odwadniające	Ścięcie zawyżonych poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem	1	mb	30	20,00	600,00
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	5	350,00	1 750,00
9	Ściany przepustu	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	5	350,00	1 750,00
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe						
12	Elementy ramowe						
13	Głowica wlotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	3	350,00	1 050,00
14	Głowica wylotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	3	350,00	1 050,00
15	Koryto cieku	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie cieku	1	m <sup>2</sup>	40	65,00	2 600,00
16	Urządzenia obce						
Ogółem szacunkowa wartość robót [zł]:							33 350,00

A - oznacza prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący

1 - oznacza prace do wykonania w przyszłym roku

2,3 - oznacza prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Adam Stawarz	08.07.2022 r.		
2.			

mgr inż. ADAM STAWARZ  
uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi w specjalnościach:  
drogowej nr ewid. MAP/0305/QWOD/08  
mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16

**Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi