

INWESTOR:



POWIAT NOWODWORSKI

**ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU**

NR 15P.PN.2022

Miejscowość: ***Kmiecin***

Numer ewidencyjny:

Nr drogi: ***2305G***

Kilometraż: ***1+250***

Ocena całego obiektu: ***3,00***



PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ*/PIĘCIOLETNIEJ* NR 15P.PN.2022
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO*/ROZSZERZONEGO* PRZEPUSTU

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny:	6	JAD: Powiat Nowodworski									
2	JNI:	7	Najbliższa miejscowość: Kmiecín									
3	Nr drogi: 2305G	8	Długość przepustu: 9,0 m									
4	Kilometraż: 1+250	9	Liczba otworów: 1									
5	Rodzaj konstrukcji: ramowa	10	Światło poziome/pionowe: 2,6/1,5 m									

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PT	NK	WK				3	nie		
2	Nawierzchnia jezdni	NA	DA	PA	RA	WT	UT	PT		3	nie		
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-		
4	Balustrady, bariery ochronne	NS	DS	US						3	nie		
5	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	OB	KB	UB					3	nie		
6	Urządzenia odwadniające	DA	UT	PT						3	nie		
7	Izolacja									5	nie		
8	Płyta górna lub sklepienie	NB	OB	KB	RB					4	nie		
9	Ściany przepustu	NB	OB	KB	RB					4	nie		
10	Płyta denna i fundamenty	NB	OB	KB						4	nie		
11	Elementy rurowe									-	-		
12	Elementy ramowe									-	-		
13	Głowica wlotowa	NB	OB	KB						4	nie		
14	Głowica wylotowa	NB	OB	KB	RB					3	nie		
15	Koryto cieku	NT	WT							3	nie		
16	Urządzenia obce									-	-		
17	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
										-	-		
										-	-		
										-	-		
										-	-		
										-	-		
Stan pogody: sucho										Ocena średnia obiektu:		3,50	
Temperatura: 21°C										OCENA CAŁEGO OBIEKTU:		3,00	
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.													
Drożność przepustu (opis): Zamulenie i zanieczyszczenie przepustu do 10% przekroju.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr										Ograniczenie**		Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego													
2. Aktualna nośność przepustu													
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów													
4. Szerokość skrajni na obiekcie													
5. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb													
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:													
NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały wykonane.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]		nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]		nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]		nie	
5. Oznakowanie przed obiektem		nie	
6. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		nie	
7. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		nie	
8. Wykonanie prac porządkowych		tak	1
9. Udrożnienie przepustu		nie	
10. Użytkowanie na dotychczasowych warunkach **: tak			
WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16	<i>mgr inż. ADAM STAWARZ</i> uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOJ/08 mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16	08.07.2022 r.
2.			
DECYZJA/WNIOSEK* KIEROWNIKA/NACZELNIKA WYDZIAŁU*:			
<p>Data:</p> <p style="text-align: right;">. pieczęć i podpis</p>			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

<p>DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG (wypełniać tylko, gdy jest wniosek Kierownika/Naczelnika Wydziału*):</p> <p>Data:</p> <p style="text-align: right;">. pieczęć i podpis</p>

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli określone w art. 62 ust.1 pkt 1 i ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

*- niepotrzebne skreślić, **- wpisać „tak” lub „nie”, ***- wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Numer ewidencyjny:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 1.1



Fot.1 Widok dojazdu do obiektu.



Fot. 2 Widok na konstrukcję przepustu.



Fot. 3 Widok na obiekt z boku.



Fot.4 Widok z obiektu na ciek.

Numer ewidencyjny:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 2.1



Fot. 5 Deformacje i spękania nawierzchni jezdni. Wegetacja roślin na poboczu i zawyżone pobocze.



Fot. 6 Zanieczyszczenia, osady i niewielki ubytki betonu na płycie górnej i ścianach przepustu.



Fot. 7 Zanieczyszczenia, osady, rysy, ubytki i korozja betonu na gzymsie oraz ścianie czołowej przepustu.
Zanieczyszczenia i wegetacja roślin na skarpie.



Fot. 8 Zanieczyszczenia, osady, rysy, ubytki i korozja betonu na gzymsie oraz ścianie czołowej przepustu.
Zanieczyszczenia i wegetacja roślin na skarpie.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – dla protokołu nr 15P.PN.2022
Numer ewidencyjny:

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie stożków	1	m ²	30	45,00	1 350,00
2	Nawierzchnia jezdni	Remont nawierzchni asfaltowej	1	m ²	30	130,00	3 900,00
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprawa bariery drogowej	1	mb	8	80,00	640,00
5	Belki podporęczkowe, gzymsy	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m ²	4	350,00	1 400,00
6	Urządzenia odwadniające	Ścięcie zawyżonych poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem	1	mb	30	20,00	600,00
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie						
9	Ściany przepustu						
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe						
12	Elementy ramowe						
13	Głowica wlotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m ²	5	350,00	1 750,00
14	Głowica wylotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m ²	5	350,00	1 750,00
15	Koryto cieku	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie cieku	1	m ²	40	65,00	2 600,00
16	Urządzenia obce						
Ogółem szacunkowa wartość robót [zł]:							13 990,00

A - oznacza prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący

1 - oznacza prace do wykonania w przyszłym roku

2,3 - oznacza prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Adam Stawarz	08.07.2022 r.		
2.			

mgr inż. ADAM STAWARZ
 uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami bez ograniczeń w specjalnościach:
 drogowej nr ewid. MAP/0305/QWOD/08
 mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi