

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.4.2021

Bełchatów, 2021.04.02

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”

- prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 31.03.2021r.:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji budowlanej o Projekt Wykonawczy - Opis branży budowlanej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający udostępni opis branży budowlanej projektu wykonawczego.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.04.2021r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem wykonawczym układ pomiarowy wraz zabezpieczeniami przedlicznikowymi i zalicznikowymi pozostaje bez zmian i nie jest w zakresie niniejszego postępowania przetargowego.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma przebudowy ani remontu instalacji odgromowej oraz uziemiającej, o której mowa w opisie do projektu na str. 3.
3. Prosimy o weryfikację instalacji komputerowej i antenowej (RTV-SAT) i potwierdzenie, że w sali zabaw nr 52 nie będzie instalacji antenowej i komputerowej. Jednocześnie prosimy o weryfikację wszystkich instalacji teletechnicznych (słaboprądowych).
4. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje systemu oddymiania, zamknięć drzwiowych, włamania i napadu są sprawne i Użytkownik posiada wszelkie kody włącznie z instalatorskimi.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej instalacji oświetlenia, w przypadku wykonania tej instalacji zgodnie z udostępnionym projektem.

6. Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem zawartym w rozdziałach projektu wykonawczego i budowlanego, rozdz. 1.1.1. Zasilanie i rozdzielnie, „*układ pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowymi i podstawami bezpiecznikowymi odejściowymi pozostawia się bez zmian, demontażowi podlegają elementy rozdzielnicy za zaciskami podstaw bezpiecznikowych (tablica bezpiecznikowa wraz z aparaturą)*”.

Ad.2

Zamawiający potwierdza, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma przebudowy ani remontu instalacji odgromowej oraz uziemiającej.

Ad.3

Zamawiający potwierdza, że w sali zabaw nr 52 nie będzie instalacji antenowej i komputerowej.

Ad.4

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym, rozdz. 1.2.5 Instalacja oddymiania, „funkcje oraz zakres działania instalacji nie ulegają zmianie. W zakresie projektu jest przebudowa istniejącego oprzewodowania wykonanego w natynkowych listwach instalacyjnych na podtynkowo w rurkach”.

Ad.5

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej instalacji oświetlenia, w przypadku wykonania tej instalacji zgodnie z udostępnionym projektem.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Przewodnicząca komisji przetargowej


mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. a/a.