

Oferenci biorący udział w postępowaniu:
Częściowy remont pomieszczeń izby przyjęć wraz z wymianą stolarki drzwiowej
Nr sprawy 28/Zp/22

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Zgodnie z rozdz. VIII pkt 2 SWZ sposób weryfikacji zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ, natomiast w powyższym załączniku nie znajduje się taka informacja. Prosimy o potwierdzenie, iż wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Zgodnie z p. 1.7 przedmiaru budowlanego należy zamontować drzwi zewnętrzne na profilu ciepłym z naświetlami bocznymi, natomiast zgodnie z rozdz. VI pkt 3 ppkt 2 SWZ drzwi mają mieć naświetle boczne i górne. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w celu wykonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: Ze względu na wysokość i szerokość istniejącego otworu drzwiowego oraz mając na uwadze szerokość przejścia i standardowa wysokość otworu drzwiowego przyjęte drzwi mają mieć naświetla boczne i górne.

3. Zgodnie z p. 1.19 przedmiaru budowlanego należy zamontować drzwi wewnętrzne stalowe EI60, natomiast zgodnie z rozdz. VI pkt 3 ppkt 2 SWZ drzwi mogą być aluminiowe lub stalowe. Prosimy o zgodę na ujednoczenie i wykonanie drzwi jako aluminiowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zgodnie z p. 1.43 przedmiaru budowlanego należy zamontować balustrady schodowe oraz balustrady proste. Prosimy o określenie parametrów z jakich mają zostać wykonane, tj. materiału (stal ocynkowana, stal nierdzewna), koloru, wielkości profili (słupki pionowy, wypełnienie, profil łączący słupki, profil łączący pochwyt ze słupkiem, pochwyt), określenie wyglądu oraz wykazanie ilości balustrad schodowych i balustrad prostych, w celu wykonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: Należy przyjąć balustradę stalową z pochwytami z profili stalowych o wysokości 110 cm i wypełnieniem z prętów stalowych pionowych.

5. Zgodnie z p. 1.39, 1.54 i 1.57 należy zamontować skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne. Prosimy o podanie koloru okleiny zewnętrznej drzwi, ponieważ ma to wpływ na cenę.

Odpowiedź: Skrzydła w kolorze białym

Z poważaniem