

Lututów, dn. 24.09.2024 r

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

ul. Klonowska 3

98-360 Lututów

Znak sprawy: 20/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbiórka budynku obory z chlewnią na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”

**Odpowiedzi na zapytania  
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320,), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o analizę załączonych przedmiarów. Pozycja 21 przedmiarów określa zastosowanie dwóch podstaw KNR (KNR 13-12 0101-05 oraz KNR 4-04 0110-02 ) Jednostka miary Knr 13-12 to tona natomiast KNR 4-04 to m3. Jeżeli coś zostało przeliczone na tony to do czego służy zastosowanie knr z m3. Jeżeli mają pozostać obie podstawy knr to jaki jest obmiar dla każdej z osobna. Dodatkowo pozycja 35 oraz 36 podają użycie materiałów w m-g, według nas powinno to być kpl, , m3 lub tona.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień odnośnie pozycji ujętych w przedmiarze robót:  
Poz. 21

Wykonawca rozbiera wg przywołanej Specyfikacji D.01.02.03 a opis KNR to tylko opis pozycji. NR KNR nie ma w Przedmiarze żadnego zastosowania.

Wykonawca wycenia roboty zgodnie z opisem pozycji ustaleniami specyfikacji technicznej PKT. 9.3 a nie KNR - dotyczy całości przedmiaru robót.

Poz. 35

Znamy powierzchnię znamy wagę a zatem w tonach tak przyjmują w firmie zajmującej się utylizacją papy tony.

Poz.36.

Jednostką rozliczenia pozycji pozostaje niezmiennie kpl.

Szacunkowa ilość słomy zalegającej na stropach wynosi ok. 300m<sup>3</sup>.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami rozdziału IV. Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ Dokumentacja projektowa oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 6 do SWZ.