



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, Polna 1

WZ.5560.68.1.2015

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Warszawa*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ląd. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka, nadesłanej przy piśmie z dnia 27 kwietnia 2015r. znak KA-627/2015 p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej

wyrażam zgodę

na niespełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego budynku Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1 w Warszawie, w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dot.

- 1) braku zaworów hydrantowych ZH52 na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- 2) braku zbiornika zapasu wody o pojemności min. 100 m³ do celów zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- 3) braku jednoczesności poboru wody z 4-ch hydrantów,
- 4) połączenia pionów hydrantowych na ostatniej kondygnacji przewodem DN80.

pod warunkiem

realizacji wszystkich rozwiązań wskazanych ekspertyzą, w tym również rozwiązań zamiennych uzgodnionych postanowieniem z dnia 26 maja 2015r. znak **WZ.5595.129.1.2015.**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;

- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a x 2

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
up.
t. brzg. mgr inż. Krzysztof Frączkowski
Zastępca Komendanta

