

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia  
post. nr 1/D/KW/23**

W związku z wpływem do Aresztu Śledczego w Krakowie pytań dotyczących wyjaśnienia treści SWZ postępowania nr 1/D/KW/23 zamawiający informuje, co następuje:

- 1) Ponieważ w załączniku nr 4 wskazali Państwo wykaz PPE. Dla PPE przy ul. Spławy 2 o numerze PL\_PKPE\_1261000279\_073 nie wskazali Państwo zużycia energii. Czy w okresie umowy na tym punkcie nie będzie zużycia?


**Odpowiedź: Przyłącze PL\_PKPE\_1261000279\_073 to przyłącze rezerwowe, z którego jednostka w przypadku braku awarii nie korzysta. W przypadku wystąpienia awarii pozostałych przyłączy, w tym punkcie wystąpi zużycie energii.**

- 2) W formularzu ofertowym jest 192,402 mwh, natomiast w wykazie PPE wolumen wynosi 285,306 mwh w okresie 1.02.2023 r. – 31.03.2023 r. Poprosiłabym również o informację, jakie będzie właściwe zużycie?

**Odpowiedź: Wartość podana w formularzu ofertowym jest właściwa tj. 192,402MWh. We wzorze umowy oraz w OPZ była podana błędna wartość – dotyczyła ona bowiem szacunku na 3 a nie na 2 miesiące. W załączeniu poprawiony wzór umowy oraz OPZ.**

W związku ze zmianą OPZ i wzoru umowy **termin składania ofert zostaje przesunięty** na dzień 24.01.2023 r., godz. 9:00.

Termin otwarcia: **24.01.2023 r.**, godz. 9:10.

DYREKTOR  
Aresztu Śledczego w Krakowie  
ul. Montelupich 7  
  
ppik Witold Poręba