

Kraków, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Adm.VI.262/2/2023

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Malowanie pomieszczeń II piętra budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o dodatkowe informacje dotyczące w/w zamówienia.

Poz. 1.7 przedmiaru Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych – wymiana płyt

Proszę o podanie parametrów płyt.

Odpowiedź:

Płyta ze skalnej wełny mineralnej. Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia o zwiększonej trwałości. Tył płyty: welon z włókna szklanego. Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia.

Pytanie nr 2:

Poz. 1.4 przedmiaru Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne i poz. 1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-frotne, sufity wewnętrzne. Proszę o podanie rodzaju, parametrów farby emulsyjnej.

Odpowiedź:

Farba o właściwościach nie gorszych niż:

Rozwiązanie zapewniające najwyższą odporność wykończenia na wnikanie zanieczyszczeń i plam, a także niespotykaną odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN-EN 13300) bez zmiany stopnia matowego wykończenia powierzchni. Nowoczesna technologia zapobiega absorbowaniu m.in. brudu, kurzu oraz plam z ketchup'u, coli, kawy, szminki i zmywalnych markerów w strukturę warstwy malarskiej, umożliwiającą usuwanie zabrudzeń za pomocą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Wysoką odporność na działanie mikroorganizmów. Brak szkodliwych lotnych związków organicznych (Zero LZO*) ograniczających wystąpienie reakcji alergicznych. Farba spełniająca wymagania LEED® v4 Credit. Produkt dostosowany do dekoracji i ochrony intensywnie użytkowanych przestrzeni: ścian wewnątrz biurowych i korytarzy, obiektów użyteczności publicznej

1. odporność na wnikanie brudu i plam
2. wyjątkowa łatwość usuwania zabrudzeń
3. odporność na zmywanie i szorowanie - klasa 1 wg PN-EN 13300, Klasa 1 – z ubytkiem 3 µm po 200 cyklach szorowania
4. reakcja na ogień: Klasa A (0-25) na niepalnym podłożu – badanie wg Normy ASTM E-84.
5. trwałość stopnia połysku i koloru w procesie czyszczenia/szorowania

6. wysoka oporność na działanie mikroorganizmów
7. doskonała siła krycia, niekapiąca formuła, łatwość aplikacji i wysoka wydajność
8. produkt spełniający wymagania LEED® v4 Credit

Pytanie nr 3:

Poz. 1.10 przedmiaru Wymiana listew przyściennych z drewna na III piętrze bud A Sądu Korytarze na wyższe o wysokości mi. 35cm.

Proszę o podanie rodzaju i parametrów listew przyściennych.

Odpowiedź:

Listwy przyścienne z litego drewna dębowego, lakierowane lakierem bezbarwnym, o wysokości 35cm, wykonane na wzór istniejących w budynku na niższych kondygnacjach

Pytanie nr 4:

W dokumentacji przetargowej nie uwzględniono przenoszenia i zabezpieczenia folią mebli znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu. Czy i w jaki sposób należy to uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

W kosztach oferty należy ująć wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i mebli na czas prac (lub ich przeniesieniem). Należy to ująć w kosztach ogólnych.

Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią SWZ. Wyjaśnienia SWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Dyrektor
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie

Danuta Powroźnik