



DZP.80.2023.MKB

Szczecin, dnia 04.04.2023 r.

https://platformazakupowa.pl/pum_edu

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym pn.: „Dostosowanie budynku Rektoratu do wymogów p.poż. - Etap II”, nr postępowania: DZP-240/9/TP2/2023.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową oraz SWZ, nie zauważyłem bardzo ważnych szczegółów dotyczących drzwi p.poż w dźwigu osobowym. Informacja jest lakoniczna, że należy je wymienić, natomiast taka wymiana wiąże się z dostosowaniem takich drzwi do całości sterowania dźwigu. Dźwig jest już dosyć stary i zastosowanie nowych drzwi (bardziej nowoczesnych) może spowodować, że nie będą one współpracować ze starym sterowaniem obecnego dźwigu. Minimum koniecznym przy takiej wymianie jest zastosowanie nowego sterowania wraz z nową instalacją elektryczną i teletechniczną szybową, nowymi panelami dyspozycji i wezwań, itp. Po takiej wymianie powinni mieć Państwo możliwość rozbudować obecny dźwig o np. kamery, kontrolę dostępu, itd. Proszę o jednoznaczną informację, czy w ofercie na wymianę drzwi należy także przewidzieć wymianę sterowania dźwigu, żeby był on dostosowany do obecnych wymagań? W takim przypadku proszę o wydłużenie terminu o kilka dni, ponieważ przygotowanie takiej oferty nie będzie możliwe w obecnym terminie.

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wymiany niezbędnych elementów dźwigu osobowego zarówno mechanicznych jak i elektronicznych niezbędnych do wymiany drzwi na zgodne z projektem.

Zakres prowadzonych prac uzależniony jest od Producenta drzwi jakie dostarczy Wykonawca i konkretnych rozwiązań technicznych przewidzianych przez technologię niezbędną do prawidłowego działania dźwigu po zamontowaniu nowych drzwi.

W przypadku wymiany sterowania dźwigu do czasu przekwalifikowania przez przedstawiciela Zamawiającego jako odpad stanowią własność Zamawiającego.

Termin składania ofert został wydłużony o okres, wskazany w ustawie pzp.