

# Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej

GJUK.7021.3.34.2021

Bobowa, dnia 21.05.2021 r.

**Gmina Bobowa  
ul. Rynek 21  
38-350 Bobowa**

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

Na podstawie art. 19a uchwały z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ) oraz w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 20.05.2021 r. w sprawie określenia warunków przyłączenia projektowanej „**Budowy wiaty tężni solankowej**” posadowionej na działce nr 399/4 w miejscowości Bobowa do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że istnieje możliwość podłączenia w/w obiektu po spełnieniu następujących warunków:

1. Wpięcia przyłącza kanalizacyjnego rurą **PVC-160/4.7** mm dokonać do studni kanalizacyjnej o rzędnych **268.89/268.24** znajdującej się na przewodzie kanalizacyjnym **Ks 160** na działce nr 399/4 w miejscowości Bobowa. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy **dokonać sprawdzenia spadku terenu** od projektowanej wiaty do studni kanalizacyjnej znajdującej się na w/w działce. Przyłącz kanalizacyjny od wiaty należy projektować o spadku kanału nie mniejszym niż **2%**, zapewniając uzyskanie minimalnej prędkości przepływu w kanale oraz jego samooczyszczanie.
2. Przyłącz kanalizacyjny należy prowadzić po trasach zbliżonych do linii prostych po najkrótszej trasie do budynku, z którego odprowadzane będą ścieki. Nie dopuszcza się stosowania kolan na trasie przyłącza kanalizacyjnego a długość kolektora grawitacyjnego od studni do studni nie może być większa niż 50 m.
3. Przyłącz wodociągowy z rur PE o średnicy **40 mm** należy wykonać poprzez wpięcie na istniejącym przewodzie wodociągowym **W 50 PE** przebiegającym przez działkę nr 399/4 w miejscowości Bobowa. Dobór średnicy przyłącza wynika z zapotrzebowania na wodę obiektu podanego we wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Na wykonanym przyłączu zamontować zasuwę odcinającą wodę.
4. Przyłącz wodociągowy należy wykonać z rur PE z atestem do wody spożywczej. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
5. Przyłącz wodociągowy należy prowadzić prostopadle do przewodu wodociągowego bez załamań po trasach zbliżonych do linii prostych, najkrótszą drogą do obiektu zaopatrywanego w wodę.
6. Przyłącz wprowadzić do wiaty a lokalizację wodomierza należy przewidzieć w studziencie wodomierzowej

ul. Bohaterów Bobowej 6A  
38-350 Bobowa, tel. 18 351 41 78  
e-mail: gjuk@bobowa.pl

wykonawcy robót, a teren objęty budową przywrócić do stanu poprzedniego. Należy również złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Odbiór nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

17. Zabrania się dokonywania zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów w pasie ochronnym o szerokości liczonej od skraju przewodu, z każdej strony po 1,5 m.

18. Informuje się, że w żadnym wypadku do kanalizacji sanitarnej **nie można** wprowadzać wód opadowych, drenażowych, roztopowych, ścieków z szamba, nieczystości przemysłowych itp. Należy dbać o drożność studni i chronić je przed zasypaniem i uszkodzeniem.

19. Po wybudowaniu przyłączy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) **a 1 egzemplarz mapy dostarczyć do tutejszej Jednostki w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia i odbioru robót.**

20. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ważne są przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

21. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), jeżeli Gmina Bobowa nie zgadza się z przedmiotowym rozstrzygnięciem Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej, przysługuje jej prawo do wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji. Nadto przysługuje Gminie Bobowa również prawo do wystąpienia z wnioskiem do w/w organu o określenie, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunków zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

#### Załączniki:

- wniosek o uzgodnienie planu sytuacyjnego lub projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
- wniosek o zawarcie umowy wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz informacją konsumencką,
- druki oświadczenia Wykonawcy robót.

Z poważaniem

Otrzymują:  
1. adresat  
2. a/a  
Sporz.:S.L.

**Z up. BURMISTRZA**  
*mgr inż. Barbara Fallsz*  
Kierownik Gminnej Jednostki  
Usług Komunalnych w Bobowej

ul. Bohaterów Bobowej 6A  
38-350 Bobowa, tel. 18 351 41 78  
e-mail:gjuk@bobowa.pl