PROFIL SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ



P.p.=85,00 m n.p.m.

Rzędna projektowanego terenu m n.p.m.	
Rzędna istniejącego terenu m n.p.m.	95,43; 94,38; 94,50; 94,30; 93,98; 93,80; 93,80; 93,60; 96,52; 94,50; 92,90; 92,50; 92,00; 91,40; 91,20; 90,33
Rzędna dna proj. kanału m n.p.m.	92,40; 92,40; 92,21; 92,18; 92,13; 92,10; 92,09; 92,08; 92,07; 92,05; 92,03; 90,88; 90,54
Długość odcinka [m]	L=80,00m; L=13,50m; L=24,00m; L=14,50m; L=60,50m; L=17,50m
Proj. spadek kanału, odległość [m/%]	L=80,00 i=0,2%; L=13,50 i=0,2%; L=24,00 i=0,2%; L=14,50 i=0,2%; L=60,50 i=1,9%; i=1,9%
Proj. średnica nominalna, materiał	PE100RC DN400(450x26,7) mm SDR17; GRP SN 10 DN400(427x11) mm; PE100RC DN 500 (560x33,2)mm SDR17; GRP SN 10 DN500(530x12) mm; Wipro DN600x75mm
Zagłębienie dna kanału [m]	1,98; 2,17; 2,32; 2,17; 1,71; 1,43
Hektometr i odległość [m]	0: 1,60; 4,60; 8,00; 50,50; 80,00; 90,50; 93,50; 1: 17,50; 24,00; 32,00; 36,00; 40,00; 2: 20,00

LEGENDA:
- Sp - separator węglowodorów
- Os - osadnik
- D1 - betonowa studnia DN1,5m
- D1ist. - betonowa studnia DN1,2m
- D2-D4- bet. studnie DN1,2m
- BZ - budowla zrzutowa

Jednostka projektująca:	"Żyj zdrowo" Technika, Zdrowie, Oszczędność mgr inż. Andrzej Bobrowiecki 07-410 OSTROŁĘKA ul. B. Głowackiego 27A Tel.(0-29)764-61-86	Branża: Sanitarna	
Inwestor:	Miasto Ostrołęka; Pl. Gen J. Bema 1; 07-400 Ostrołęka		
Lokalizacja:	Ostrołęka, ul. Szpitalna i ul. Szwedzka dz nr 20559, 20561,20352/2 10833/2	Skala: 1:100/500	
Temat:	Budowa rurociągu kanalizacji deszczowej w ulicy Szpitalnej i Szwedzkiej z wylotem do rzeki Narwi w Ostrołęce	Data: 05.2014 -02.2015	
Nazwa rysunku:	Profil sieci kanalizacji deszczowej D1ist. - BZ	Rysunek nr 2	
Zespół projektowy			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	podpis
b. sanitarna projektant	mgr inż. Andrzej Bobrowiecki	114/90/Os	
sprawdzający	mgr inż. Marcin Lewandowski	MAZ/IS/0577/09	