

Bydgoszcz, 17.05.2024 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**Wymiana armatury w dwóch komorach ciepłowniczych oraz centrali ciepłej w Bydgoszczy, PP/28/2024.**


KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 16.05.2024 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

W warunkach technicznych na wymianę armatury sieciowej w centrali CC-02 przy ul. Ogrody 3 obecnie zamontowana armatura na układzie cwu to zawory kołnierzowe WK 2a firmy IDMAR PS 16 bar a w wymaganiach technicznych dla nowych zaworów ciśnienie nominalne wynosi 2,5MPa. W związku z tym nowe zawory będą różniły się wielkością i rozstawem więc konieczne będzie zamontowanie nowych kołnierzy co jest problematyczne, ponieważ rury są ocynkowane.

Czy zamawiający zgadza się o zastosowanie nowych zaworów o tych samych parametrach jak istniejące?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w centrali CC-02 zaworów na układzie C.W.U. o ciśnieniu nominalnym takim jakie posiadają zawory istniejące. Reszta wymagań technicznych pozostaje bez zmian tzn. tak jak w zał. 7.3 do SWZ

Specjalista ds.  
zamówień publicznych  
  
mgr Magdalena Urban