



GMINA SULĘCÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.16.2022

Data: 18 listopada 2022 r.

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

„Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Placu Czarnieckiego w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcín wraz z nadaniem jej nowych funkcji”

I. W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

Pytanie 1

Z uwagi na ograniczone moce produkcyjne dostawców prefabrykatów drogowych, a co za tym idzie dostępności materiałów, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie na nawierzchni miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej kostki typu BEHATON 8.

Kostka taka jest produkowana przez więcej podmiotów, więc nie powinno być problemów z zakupem.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodny na zmianę kostki typu STAROBRUK na kostkę typu BEHATON 8.

II. Zamawiający podaje dodatkowe informacje

1. Zamawiający w załączeniu przekazuje zdjęcia poglądowe ławek i koszy. Poniżej ich parametry:

1) Kosz śmietnikowy:

Konstrukcja kosza stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9006.

Wkład kosza stalowy ocynkowany.

Obudowa kosza z desek sezonowanych impregnowanych i 2x malowanych lakierobejcą w kolorze orzech.

Deszczulki o minimalnych wymiarach 20x60x900.

Sposób kotwienia kosza poprzez przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu, zabetonowanie na kotwach montażowych.

Przybliżone wymiary

Maksymalna wysokość (nad gruntem) 910 mm

Minimalna szerokość kosza 400 mm

Minimalna pojemność 40 litrów

2) Ławka parkowa:

Konstrukcja ławki drewniano-żelbetowa.

Nogi ławki wykonane z dwóch bloków żelbetonowego.

Oparcie wykonane z desek drewnianych na konstrukcji wsporczej stalowej (RAL 9006). Deski impregnowane i 2 x malowane lakierobejcą w kolorze orzech.

Deski o minimalnych wymiarach 1650x60x45.

Sposób łączenia elementów na wkręty, śruby ocynkowane.

Sposób montażu do podłoża poprzez przykręcenie do litego podłoża kółkami rozporowymi.

Przybliżone wymiary:

Maksymalna wysokość 850 mm

Minimalna szerokość	550 mm
Minimalna długość	1950 mm
Minimalna długość siedziska	1650 mm
Minimalna szerokość siedziska	450 mm

3) Ławka interaktywna:

Ławka interaktywna konstrukcji stalowej (kolor RAL 9006) z siedziskiem i oparciem drewnianym (w kolorze orzech).

Ławka przystosowana do montażu wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Budowa ławki modułowa z opcją zamontowania stojaków rowerowych.

Przybliżone wymiary i parametry wyposażenia:

Wysokość minimum	850 mm
Szerokość max	1600 mm
Głębokość max	720 mm
Wysokość oparcia minimum	390 mm
Szerokość siedziska minimum	1500 mm
Głębokość siedziska minimum	440 mm
Minimalna moc paneli fotowoltaicznych	90W
Minimalna pojemność baterii	33Ah
Minimalne zakresy temperatury pracy	-40 do 70°C
Praca na zewnątrz	Tak IP65
Minimalny czas pracy bez słońca	72 godziny
Minimalna ilość gniazd USB	2 szt.
Ładowarka indukcyjna	Qi, fast chargé
Moduł audio	Zdalnie zarządzany
Materiały	Stal ocynkowana drewno
Hot-Spot	Social WiFi z analityką
Zdalny nadzór parametrów	Poprzez aplikację mobilną z nadzorem
pracy Sensor smogu	PM 2,5 PM10
Oświetlenie LED	Tak

2. Dane altany śmietnikowej i przykładowa altana w załączeniu.
3. Należy skalkulować w ofercie wyposażenie placu zabaw (urządzenia metalowe) oraz piasek na plac zabaw w ilości 30t.
4. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć słup aluminiowy anodowany w kolorze antracytowym o wysokości 6 m z wysięgnikiem.

III. Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

1. W Rozdziale XXII pkt 1

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 23.12.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 27.12.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W Rozdziale XXIII pkt 1

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> w terminie do dnia **24.11.2022 r.** do godziny **11:00**.

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin> w terminie do dnia **28.11.2022 r.** do godziny **11:00**.

3. W Rozdziale XXIII pkt 6

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.11.2022 r. o godzinie 12:00**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.11.2022 r. o godzinie 12:00**

Załączniki:

1. Zdjęcie poglądowe kosza śmietnikowego
2. Zdjęcie poglądowe ławki parkowej
3. Zdjęcie poglądowe ławki interaktywnej
4. Altana śmietnikowa