



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**

**74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl**

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

**74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 23
tel. 95 760 26 64**

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

**74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel. 95 760 29 77**

**PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW**

**74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54**

**Gmina Dębno
ul. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno**

Wasz znak : PP/0427/2021
Nasz znak : DT-5014/35/2021

z dnia : 20.04.2021 r.
Dębno, dnia : 11.05.2021 r.

Dotyczy : wydania warunków przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Raclawickiej obr. 5 Dębno.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie wyraża zgodę na włączenie projektowanych sieci wodociągowych do istniejących sieci.

W związku z budową odcinka drogi gminnej w ul. Raclawickiej należy przebudować istniejącą sieć wodociągową wraz z przyłączami. Należy wymienić kawałek sieci wodociągowej z fi 40 na fi 100 PE- jak ukazane w załączniku . W miejscach włączeń w sieć wodociągową na granicy działek nr 133 (ul. Boczna- ul. Raclawicka), 71 (ul. Poprzeczna- ul. Raclawicka należy zaprojektować zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, ciśnienie nominalne min PN10 z pełnym przelotem wykonanych z żeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Przyłącza wodociągowe do budynków wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE100; SDR17; PN10 o średnicy DN Ø 32 mm . W miejscu włączenia w sieć wodociągową należy zamontować zasuwę kołnierzową lub siodełko-opaskę z zasuwką odcinającą oraz wyposażać je w przedłużony trzpień wraz z obudową i skrzynką uliczną. Inwestor ma obowiązek w widocznym miejscu umieścić tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu zasuwy odcinającej na przyłączy do odbiorcy oznakowaną zgodnie z normą: PN-86 B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.”

Na przewodach wodociągowych zaprojektować hydranty p/poż nadziemne DN 80 z podwójnym zamknięciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę klinową kołnierzową z pełnym przelotem, wykonaną z żeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej.

Przed zgłoszeniem **należy uzgodnić dokumentację projektową w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie** w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów.

Po wykonaniu sieci wodociągowych należy ją poddać próbie na ciśnienie oraz po zakończeniu inwestycji należy zgłosić wykonane przyłącza do odbioru technicznego załączając oświadczenie przez uprawnionego geodetę, że została wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Nie dopuszcza się wykonania włączenia poprzez trójnik.

Zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych do podziemnego uzbrojenia.

Nie sadzić drzew i krzewów w obrębie 2 m od sieci wod-kan.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w sytuacji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy poinformować właściciela sieci o zamiarze rozpoczęcia robót

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuje, że **dokona włączenie do sieci wod-kan** lub włączenie może być wykonane przez inwestora lub wykonawcę w obecności pracownika PWiK Dębno.

Po wykonaniu przyłączy **przed ich zasypaniem** należy je poddać próbie na ciśnienie i szczelność oraz zgłosić do częściowego odbioru technicznego.

Po zakończeniu inwestycji należy zgłosić wykonane przyłącza do odbioru technicznego załączając oświadczenie przez uprawnionego geodetę, że została wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Warunki podłączenia wydane jest na konkretną działkę w chwili, kiedy zostanie wykonany podział - warunki tracą ważność.

Warunki podłączenia do sieci wodociągowej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

PROKURENT
ACA
Arkadiusz Cytrynowicz

W załączeniu :

- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1 : 500,

Do wiadomości :

- Urząd Miejski w Dębnie.