



Wrocław, 15.03.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  
Sp. z o.o. w restrukturyzacji

## KOREKTA ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

SWZ NR 31/2023/Sosnowiec  
ZP-2200-6/23

### Korekta PLIKU 5

Działając w imieniu i na rzecz Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. **koryguje udzielone odpowiedzi na pytania do SWZ** zadane przez wykonawców:

**PYTANIE NR 4** Prosimy o podanie ilość kondygnacji w górę i w dół w poszczególnych budynkach.

**KOREKTA ODPOWIEDZI NR 4** : Zegadłowicza: 4 kondygnacje w górę, 1 w dół

Szpitalna: 5 kondygnacji w górę, 1 w dół

**PYTANIE NR 6** Prosimy o podanie ilości stref pożarowych w poszczególnych budynkach/lokalizacjach.

**KOREKTA ODPOWIEDZI NR 6** : ul. Zegadłowicza 2 strefy, ul. Szpitalna 4 strefy. Zapis z instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego Zegadłowicza 3:

Strefy pożarowe

Przedmiotowy obiekt stanowi jedną strefę pożarową pomimo tego, że jest ona znacznie przekroczona pod względem powierzchni. W związku z zaistnieniem takiej nieprawidłowości obiekt został zmodernizowany z uwzględnieniem rozwiązań zamiennych 12 pozwalających na zapewnienie odpowiednie poziomu bezpieczeństwa nawet w przypadku tak dużego przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy. I tak, aby uzyskać wymagane parametry zastosowano na stępujące rozwiązania

1. Piwnice oddzielono od przestrzeni klatek schodowych w poszczególnych segmentach poprzez zamontować drzwi przeciwpożarowe (jak na rysunkach) o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

2. Pomieszczenia kotłowni i maszynowni wentylacji w segmencie B, akumulatorni w



- segmente C oraz rozdzielni NN zamknięto drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.
3. Podzielono poszczególne kondygnacji segmentów A i C o pow. średnio ok. 1.100 m<sup>2</sup> przy wykorzystaniu przegród dymoszczelnych na „strefy bezpieczne” obejmujące przestrzeń o pow. średnio ok. 500 m<sup>2</sup>.
4. Wydzielono segmenty A i B oraz B i C elementami o deklarowanej odporności ogniowej: ściany i stropy REI 60 i drzwiami w klasie EI 30
5. W otworach okiennych pomieszczeń użytkowych sąsiadujących ze ścianami granicznymi „stref bezpiecznych” oraz ścian zewnętrznych klatek schodowych zastosowano rozwiązania systemowe zapewniające klasę odporności ogniowej co najmniej E 60 – przy wykorzystaniu luksferów.
6. Obudowano środkowe klatki schodowe segmentów A i C ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięto drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Drzwi wyjściowe na poziomie parteru o szerokości 1,4 m, pozostałe o szerokości 0,9 m. W holu wejściowym do segmentu A wydzielono pomieszczenia apteki, szatni od przestrzeni komunikacyjnej elementami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
7. Zamknięto boczne klatki schodowych w segmentach A i C drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Wyjścia z klatek na parterze o szerokości 0,9 m.
8. W segmencie A w piwnicy wydzielono drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 połączenia z 3 klatkami schodowymi i pom. w klatkach schodowych.
8. W segmencie B w piwnicy wydzielono drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 pom. podszybia windy i windy.
9. W segmencie C w piwnicy wydzielono drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 połączenia z 2 klatkami schodowymi.
10. W segmencie A w kondygnacji piwnicznej wydzielono drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 pomieszczenia o charakterze technicznym i magazynowym, w tym apteczne oraz szybu windy.
11. W segmencie A wydzielono drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 „strefę bezpieczną” obejmującej pom. przygotowania posiłków z zapleczem magazynowym na poziomie piwnicy i parteru.
12. W segmencie A na parterze wydzielono drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 pom. aptecznego i centrali telefonicznej oraz wypełniono otwory okienne wg rozw. systemowego zapewniającego klasę odporności ogniowej E 30.
13. W segmencie C w kondygnacji piwnicznej wydzielono drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 pomieszczeń o charakterze technicznym i magazynowym oraz szybu windy

**PYTANIE NR 8 :** Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej – w największej lokalizacji.

**KOREKTA ODPOWIEDZI NR 8: Budynek ul. Zegadłowicza podzielony n 2 strefy pożarowe(Pawilon Bloku Operacyjnego) pozostałe budynki jak w pkt 6. , brak szczegółowego rozdziału.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki