

ZP.271.4.2024

Kartuzy, dnia 08.02.2024 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Remont drogi gminnej położonej na dz. nr 89 - Sitno”.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE NR 1 TREŚCI SWZ Z DNIA 08.02.2024 r.  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę kruszywa z C90/3 na C50/30

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmianę kruszyw. Należy zastosować kruszywa C90/3 zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie z STWiOR zamawiający dopuszcza zastosowanie georusztu równoważnego dwuosioowego o parametrach zgodnych z tablicą 3 -prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że należy zastosować georuszt kompozytowy składający z min. trzech warstw. Wewnętrzna warstwa rusztu powinna charakteryzować się dużą sztywnością natomiast zewnętrzne warstwy powinny cechować się elastycznością dzięki której możliwe jest uzyskanie wyższej przyczepności ziaren kruszywa.

.....  
(Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: K. Keller

J. Byczkowska