

Pruszcz Gdański, 29 listopada 2018 r.

Znak LP/DK/2018/

Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu

Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


Energa Wytwarzanie SA, działając w imieniu Zamawiającego Energa Kogeneracja Sp. z o.o. zwaną dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) [zwana dalej: „Ustawą”], dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana dotyczy zmiany wartości dopuszczalnego poziomu stężenia NH₃ w spalinach na wylocie z SCR z wielkości 10 mg/Nm³ na wielkość 3 mg/Nm³.

W związku z powyższym Zamawiający załącza zmodyfikowane Załączniki do SIWZ:

1. Instrukcja dla Wykonawców
2. Program Funkcjonalno - Użytkowy

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów

Paweł Błazynski