

Głuchołazy, 08.12.2023r.

ZP.271.1.37.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA TEŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Dostawa i montaż kompletnej instalacji 2 pomp ciepła pracujących w kaskadzie oraz dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,5kWp w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja systemu ogrzewania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku nr 106 w miejscowości Jarnołówki”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy wyjaśnia treść SWZ (koryguje odpowiedź z dnia 07.12.2023r.):

1. W "Specyfikacja Warunków Zamówienia" w opisie wymagań dla falownika znajduje się warunek: Stopień ochrony - IP66. Pytanie: czy dopuszczalne są falowniki hybrydowe o mocy znamionowej 15 kW spełniające wymogi IP65

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza falowników hybrydowych o mocy znamionowej 15 kW spełniające wymogi IP65.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

Burmistrz Głuchołaz
/-/ Edward Szupryczyński