

PWK/TN/7559/2019

Legionowo dnia 02.10.2019r.

INTRAKT
Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 5B lok. 10
05-120 Legionowo

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej w przebudowywanym układzie drogowym ul. Leszczynowej w Legionowie.

W nawiązaniu do wniosku złożonego dnia 26.09.2019r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że w dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zakresu robót należy przewidzieć:

1. Regulację wysokościową uzbrojenia sieci kanalizacyjnej w pasie robót, do poziomu przyszłej nawierzchni drogi, z tolerancją wysokościową +/- 3mm., z zachowaniem zasad regulacji elementów armatury określonych stosownymi normami i przepisami, przy czym w przypadku studni kanalizacyjnych należy przewidzieć pierścienie odciążające.
2. W wyjątkowych przypadkach, przy braku innych rozwiązań należy na koszt Inwestora dokonać przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej umiejscowionej w pasie robót, na podstawie wcześniej opracowanego i uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ulicy należy przedłożyć w PW-K w min. 3-ch egzemplarzach, zawierających część opisową, rysunki z widoczną siecią i uzbrojeniem kanalizacyjnym oraz naniesionym planem przebudowy infrastruktury drogowej w skali 1:500, niezbędnymi profilami przekrojów w skali 1:100 i detalami roboczymi w skali 1:50.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca lub Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w siedzibie PW-K „Legionowo” Sp. z o. o. **zlecenie dotyczące pełnienia nadzoru nad regulacją lub przebudową infrastruktury kanalizacyjnej.**

Brak w/w dokumentu będzie podstawą do obciążenia Inwestora zadania za poniesione koszty ewentualnych awarii, spowodowanych robotami oraz przywróceniem infrastruktury kanalizacyjnej do poprzedniego stanu i sprawności w wyniku niewłaściwego wykonania zakresu robót.

Minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac i 7dni przed ich zakończeniem należy powiadomić PW-K celem dokonania przeglądu stanu technicznego uzbrojenia i sporządzenia stosownych protokołów przy udziale Inwestora i Wykonawcy.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych i roztopowych,
- podłączenie odwodnienia drogi i odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych do kanalizacji deszczowej dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela sieci tj. Urzędu Miasta Legionowo.



Dodatkowe informacje dotyczące regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych istnieje konieczność dokonania przeglądu stanu technicznego urządzeń infrastruktury podziemnej w obecności właściciela urządzeń.

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na regulacji pionowej urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie stanu technicznego istniejącego oraz klasyfikacja możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów uzbrojenia,

- roboty wykonawcze tj. w przypadku braku, zabudowa nowych elementów regulacyjnych (pierścieni dystansowych i odciążających dla elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej). Wymagane jest aby elementy regulacyjne posiadały odpowiednią deklarację producenta pod kątem dopuszczenia do stosowania w infrastrukturze drogowej. Nie dopuszcza się stosowania grubych warstw zaprawy cementowej mogących powodować wykruszenia, spękania, w konsekwencji osiadanie zabudowanego elementu uzbrojenia infrastruktury podziemnej.

3. Regulacja elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej podlegają odbiorowi przez przedstawicieli PW-K „Legionowo” Sp. z o. o. jako roboty zanikające i ulegające zakryciu.

4. W trakcie wykonywanych robót należy zapewnić możliwość stałej eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej.

PROKURENT


mgr inż. Piotr Zberowski