



LEGENDA:

-  Łącznik świecznikowy pojedynczy
-  Łącznik świecznikowy podwójny
-  Oprawa Opendo D1-L PM19 36-640
-  Istniejąca tablica bezpiecznikowa

Uwaga:
- istniejącą tablicę bezpiecznikową doposażyć w wyłącznik nadprądowy,
- na korytarzu przewód zasilający YDyp 3x1,5 prowadzić w kanale PCV
- w salach dla dzieci przewody prowadzić podłogowo

Jednostka projektowa			
Biuro projektowe Damian Torocki			
ul. Łowia 15, 15-200 Cielmek, tel. 517 166 455 biuro@damiantorocki.pl			
Projektant:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Radosław Gniński	ROLNIO/PW19/18		
TYTUŁ PROJEKTU:			
Modernizacja oświetlenia a salach dla dzieci			
ADRES INWESTYCJI:			
ul. Rynek 4, 17-120 Brańsk			
INWESTOR:			
Gmina Brańsk			
FAZA:			
Projekt Techniczny			
BRANŻA:			
Elektryczna			
TEMAT:			
Instalacje elektryczne oświetleniowe na piętrze			
SKALA:	B/S	RYS. NR	
DATA:	Kwiecień 2022	2	