

WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. :

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00232105/01 z dnia 2024-03-05.

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, stosownie do treści art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

1. Proszę o udzielenie informacji odnośnie wyposażenia łazienek, czy do wyceny przyjąć wyposażenie ze stali nierdzewnej przeznaczone do wbudowania czy sugerować się przedmiarem robót?

Odpowiedź:

Wyposażenia łazienek należy przyjąć ze stali nierdzewnej

2. Ile wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych oraz o jakich wymiarach wymaga Zamawiający? Czy muszą być to wycieraczki aluminiowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dwie wycieraczki zewnętrzne zgodnie z opisem w projekcie technicznym.

3. Jakiej szerokości ma być okap centralny?

Odpowiedź:

Okap centralny o wymiarach 120 x 70 x 53 cm

4. Z jakiego materiału ma być wykonany napis „ŚWIETLICA”?

Odpowiedź:

Litery z Dibondu, tj. warstwowej płyty aluminiowej z rdzeniem plastikowym (**LDPE**)

Wójt Gminy

Urszula Wołosiewicz