



Adres do korespondencji:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice  
info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Opole, 2020-06-29

Gmina Dąbrowa

Nr warunków: WP/049353/2020/O03R02

ul. Księdza Profesora  
Józefa Sztonyka 56  
49-120 DĄBROWA

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA ZWIĘKSZENIA MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ

Wnioskodawca:

Gmina Dąbrowa

ul. Księdza Profesora Józefa Sztonyka 56  
49-120 DĄBROWA

Obiekt:

Budynek administracyjny - zwiększenie mocy, zmiana lokalizacji  
układu pomiarowego

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Księdza Profesora Józefa Sztonyka 56  
49-120 Dąbrowa  
numery działek: 258

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dacie: 2020-06-15. Odpowiadając na wniosek z: 2020-06-15, informujemy, że przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocą przyłączeniową: **40,0 kW**, (wzrost z 16,0 kW), w V grupie przyłączeniowej, będzie możliwe po spełnieniu poniższych warunków:

### IA. Wymagania techniczne:

1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowe nr ZK212705 zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN S-057.
2. a) Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) po stronie **TAURON Dystrybucja S.A.** przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przyłącza,
  - b) po stronie **TAURON Dystrybucja S.A.** przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
    - dostosować instalację wew. do nowych warunków pracy od miejsca rozgraniczenia własności
    - w zakresie instalacji wewnętrznej opracować dokumentację techniczną.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok złącza kablowego.

11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)

Przygotował: Kazimierczak Witold

Pełnomocnik  
TAURON Dystrybucja S.A.  
.....  
Małgorzata Zarychta

Załączniki:

Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)