



Wrocław, 25.08.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla
Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 151/2023/Międzyrzecz

Plik 5

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w lokalizacjach podanych w arkuszu „DANE” w załączniku nr 9 tj. ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna, ul. Mickiewicza 6, 69- 100 Słubice, ul. 30 Stycznia 43, 66-300 Międzyrzecz znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: W lokalizacjach podanych w arkuszu „DANE” w załączniku nr 9 tj. ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna, ul. Mickiewicza 6, 69- 100 Słubice, ul. 30 Stycznia 43, 66-300 Międzyrzecz znajduje się mienie ruchome zgłoszone do ubezpieczenia -sprzęt IT (komputery i drukarka)

Pytanie 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wieża ciśnień (SU 88 091,88 zł) poz. 4 Zał. 9 i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulicznej (łącznie SU 131 876,66 zł) poz. 3 i 4 będą modernizowane na sumę 8 500 000 zł - odp. 14 z 16.08.23 r. + Info do oceny ryzyka str. 7. Jeżeli Zamawiający potwierdza tę kwotę to proszę o informację jak dokładnie będzie wyglądała modernizacja powyższego, czego będzie dotyczyła.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z koniecznością zapewnienia pełnej ciągłości pracy Szpitala przez cały okres realizacji inwestycji, zadanie podzielone zostało na pięć etapów, na czas prowadzenia zadania inwestycyjnego Szpital będzie korzystał z miejskiej sieci wodociągowej (drugiego niezależnego źródła wody dla jednostki)

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy.



Etap 2: Budowa i przebudowa istniejących instalacji wodociągowych wraz z hydrantami przeciwpożarowymi zewnętrznymi oraz budowa przyłącza wodociągowego od strony ul. Poznańskiej, zasilającego tylko nowo wykonane instalacje zewnętrzne i hydranty.

Etap 3: Sukcesywne przyłączanie istniejących budynków do nowo wykonanych instalacji zasilanych z sieci wykonanym przyłączem wraz z wymianą zestawów wodomierzowych.

Etap 4: Po przełączeniu ostatniego budynku szpitalnego, kiedy wszystkie planowane do przełączenia budynki Szpitala będą już zasilane z nowo wykonanej instalacji zewnętrznej, należy odłączyć istniejące, stare instalacje zewnętrzne od technologii stacji uzdatniania wody. Odłączenie instalacji od stacji uzdatniania wody pozwoli przystąpić do jej remontu i remontu budynku wieży ciśnień.

Etap 5: Po wykonaniu remontu stacji uzdatniania wody i budynku wieży ciśnień oraz uruchomieniu technologii i układu zrzutu wód popłucznych wraz ze wszystkimi wymaganymi odbiorami, instalacja wody ze stacji uzdatniania wody zostanie połączona z instalacją wody z przyłącza wodociągowego.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki