

Łódź, dnia 20 sierpnia 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym **Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej przed ptakami dla Uniwersytetu Łódzkiego – 57/ZP/2024.**

Odpowiedzi na pytania wykonawców

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Dzień dobry

Proszę o informację dotyczącą samego montażu siatki w jakiej wersji dopuszczają Państwo montaż:

1. Jedna siatka od elewacji zasłaniająca boki i przechodząca na front elewacji zasłaniająca balkony
2. Osobna siatka na froncie zasłaniając balkony i boczne "półkola", oraz dwie osobne siatki na bokach zasłaniające szczeliny przy elewacji (boki balkonów)
3. Jedna siatka na froncie zasłaniająca balkony wraz bocznymi półkolami, osobne siatki na każdej szczelinie przy elewacji na bokach balkonów

Ad. 1

Należy zastosować jedną siatkę na balkony z wywinięciem na półkola, a mniejszą, osobną na boki.

Pytanie 2

Proszę o informację jak zbudowana jest ściana, tzn. z jakiego materiału + jak gruba jest warstwa ocieplenia i z jakiego materiału.

Ad. 2

Z dokumentacji projektowej wynika, że ściany rozdzielające balkony są żelbetowe gr. 16cm, bez żadnego ocieplenia.

2. Jednocześnie) Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sebastian Rudziński

Kierownik

Działu Zakupów UŁ



UNIWERSYTET
ŁÓDZKI



UNIC