

Zamawiający:
Gmina Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków

Wykonawcy/ wszyscy

Pytania i odpowiedzi Nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę:

Zmiana sposobu użytkowania wiaty - zadaszego kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową, z niezbędną infrastrukturą techniczną
Nr referencyjny postępowania: RIK.271.3.2023.I

Działając na podstawie art. 284 ust.1 i ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że do dnia 27.02.2023r wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie :

1. w opisie tech do projektu zagospodarowania terenu w pkt. 2.0 opisano elementy budowlane przeznaczone do rozbiórki, brak w kosztorysie, czy należy je przyjąć do wyceny ?
2. w Pkt. 3.6 opisu jw opisano, że należy wykonać nowe nasadzenia i nowy trawnik, brak w kosztorysie, czy należy je przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź 1: Roboty rozbiórkowe są ujęte w: Dział 1 poz. 5, 6; Dział 6 poz. 39, 40, 41; Dział 7.2 poz. 51, 52, 53; Dział 12 poz. 102, 103.

Odpowiedź 2: Należy wycenić wykonanie nowego trawnika na pow. ok. 400 m2 oraz nasadzenie krzewów w ilości 50 szt. (np. berberys).

W SWZ dział XV. Sposób obliczenia ceny, Zamawiający określił sposób rozliczenia jako cena ryczałtowa.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia kosztorysu(ów) ofertowego(ych) do oferty.

Przedmiary załączone do niniejszej SWZ mają jedynie charakter poglądowy, celem umożliwienia Wykonawcy skalkulowania przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy do Zamawiającego:

- kosztorys ofertowy będący podstawą wyceny oferty i stanowiący będzie załącznik do umowy,

Pytanie 2:

Prosimy o informacje czy do wyceny należy przyjąć sufit podwieszany Rygips Gyptone 600x600, który nie jest akustyczny, czy należy zastosować sufit akustyczny, jeżeli tak to o jakich parametrach.

Odpowiedź 2: Sufit podwieszany, izolacja przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej gr. 28 cm.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w dokumentacji.

W SWZ dział IV ust.3 podano zasady równoważności.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Burmistrz Gminy

GMINA SIERAKÓW
ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków
NIP 7871795845 regon 631258922

BURMISTRZ GMINY
mgr Witold Maciołek