

Grudziądz, dnia: 2024-05-29

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.8.2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na **"Remont drogi gminnej nr 040143 C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Ze względu na brak technologicznego uzasadnienia wykluczenia granulatu asfaltowego do wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej. Przywołane dokumenty w SST w szczególności WT-2 2014 a tym samym normy powołane min. PN-13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy dopuszczają stosowanie granulatu asfaltowego (do produkcji betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i podbudowy), którego ilość w mieszance asfaltowej podlega weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 " Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy. Dodatkowo zastosowanie każdorazowo potwierdzane jest oznaczeniami wymaganych parametrów gotowej mieszanki asfaltowej oraz mieszanki mineralno-asfaltowej w badaniu typu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej.

ZASTĘPCA WÓJTA
Jacek Zyglewicz