

Wyjaśnienia na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Dębowiec udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„Budowa kompleksu sportowego: bieżni okrężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębowcu”**.

Pytanie

W związku z zamieszczeniem przedziałów parametrów dotyczących nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne (od - do) prosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni zamawianego typu (natrysk) przebadanych i zgodnych z normą PN EN 14877:2014. Zamieszczone przedziały parametrów ograniczają udział większej liczby oferentów, dyskwalifikując nawierzchnie o lepszych, wyższych parametrach. Dodatkowo, pragniemy zwrócić uwagę, że Rekomendacji Technicznych nie wydaje się już od kilku lat. Obecnie najważniejszym dokumentem jest badanie na zgodność z normą PN EN 14877:2014.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza nawierzchnie sportowe na boisku wielofunkcyjnym (typu natrysk) - nawierzchnia przepuszczalna oraz na bieżni (typu sandwich - wylewana) - nieprzepuszczalna, spełniające parametry techniczne zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014 oraz na zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014, rekomendacja techniczna nie jest wymagana. Wymagane są raporty na zgodność z w/w normami.


WÓJT
Marcin Bolek