

Nowy Dwór Mazowiecki 2019-02-11

GK – 7230.1.07.19

ZEZWOLENIE

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 39 ust. 1a, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) oraz ust. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

*Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Berlinga 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki*

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w pasie drogowym ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wyrażam zgodę na lokalizację kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w pasie drogowym ul. Dębowej (dz. nr 28/6 obr 9-01) w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z załączonym do wniosku załącznikiem mapowym .

UZASADNIENIE

W dniu 28-01-2019 do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w przedmiotowej sprawie wpłynął wniosek złożony przez *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Berlinga 100 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki*. Po zapoznaniu się ze sprawą Zarządca drogi nie wnosi sprzeciwu do planowej inwestycji. Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Zgoda zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym przewodów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie objętym decyzją.

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140 poz. 1487)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymują :

1. *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Berlinga 100 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki*
2. a / a,

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Łabęcki
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej



**BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 512-20-00, (22) 512-21-11
Fax (22) 512-21-01

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki 2019-02-11

GK- 7021.4.27.19

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki**

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28-01-2019 w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodu wodociągowego w pasie drogowym drogi wewnętrznej na dz. nr 28-19 obr 9-01 działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21-03-1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm) informuję, że nie wnoszę sprzeciwu do Państwa prośby zgodnie z załącznikiem mapowym pod warunkiem uzyskania zgody pozostałych właścicieli nieruchomości.

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić do tut. urzędu termin rozpoczęcia i zakończenia prac, a po wykonanych pracach zgłosić teren pasa drogowego drogi wewnętrznej do odbioru.

Zgodnie z postanowieniami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) niniejsza zgoda stanowi dla Inwestora podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie objętym zgodą.

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
Dariusz [imię]
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

STAROSTA NOWODWORSKI

ul. Ignacego Paderewskiego 1b,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 22 765 32 00



Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nr PODGiK.6630. 21 .2019 z dnia 15.02.2019

Przeprowadzonej w Siedzibie Starostwa, ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pokój 208.

Przedmiot narady: Sieć wodociągowa. Sieć kanalizacji sanitarnej.

Wniosek z dnia: 07.02.2019

Wnioskodawca: Iwanicki Józef, ul. Konduktorska 4m.28, Warszawa

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Rtm. W. Pileckiego 100, Nowy Dwór Mazowiecki

Lokalizacja:

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Obręb / Ulica: 9-01 // Dębowa

Obręb - Działka: 28/6, 28/19

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Za zgodność z oryginałem

Marcin Hejna
Geodeta

Podmiot <small>Zawiadomiono 07.02.2019</small>	Imię i nazwisko	Uwagi i informacja o uzgodnieniach branżowych	Podpis
Polska Grupa Energetyczna <small>tomasz.szczypinski@pgedystribucja.pl przemyslaw.szulwic@pgedystribucja.pl</small>		ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	
Vectra <small>m.jakubowski@vectra.pl</small>	Mariusz Jakubowski	Bez uwag. Projektowana kanalizacja i wodociąg nie kolidują z infrastrukturą Grupy Kapitałowej Vectra.	Uzgodniono elektronicznie
Krawarkon <small>mariusz.wargocki@krawarkon.pl</small>		ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji <small>pmiegoc@zwik.nowydwormaz.pl</small>	Jakub Winnicki	Akceptacja trasy. Projekt budowlany i wykonawczy uprzednio w ZNIK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Maz.	
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki <small>andrzej.szakuro@nowydwormaz.pl</small>		ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	
Netia <small>Pawel.Rutkowski@netia.pl</small>	Paweł Rutkowski	Brak sieci teletechnicznej Netii w w/w lokalizacji – bez uwag.	Uzgodniono elektronicznie
Orange Polska <small>ZZSS.NARADY.KOORDYNACYJNE.CENTRUM@ORANGE.COM</small>		ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	
Polska Spółka Gazownictwa <small>jacek.polnicki@warszawa.psgaz.pl krzysztof.tybus@warszawa.psgaz.pl</small>	Jacek Polnicki	Akceptacja	
Zakład Energetyki Ciepłej <small>marek.marczewski@zecndm.pl anna.godlewska@zecndm.pl info@zecndm.pl</small>	Anna Godlewska	Skup się na miejscach skupienia z m.h.c. należy przewidzieć wyrostki pod nadziem 20C sp. z o.o.	

Stanowiska uczestników narady, uwagi i zalecenia:

Informujemy, że znaki geodezyjne stanowiące punkty państwowej osnowy geodezyjnej podlegają ochronie zgodnie z art.15 ust.1 ustawy. Informujemy ponadto, że kto wbrew przepisom art. 15 ustawy niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne.....o także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych.....podlega karze grzywny - art.48 ust.1 pkt3.

Niniejszą Koordynację wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej / bazy BDOT500, GESUT i EGIB, które mogą nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających koordynacji na mocy Ustawy PGiK (art.28b pkt. 2) lub złożonych na Naradę Koordynacyjną, a które nie uzyskały jeszcze jednomyślnej pozytywnej opinii.

W zasiegu koron drzew prace ziemne wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia ich korzeni.

Wejście w teren uzgodnić z właścicielami działek po których przebiega inwestycja.

Z up. STAROSTY

OPRACOWAŁ:
Marcin Hejna

podpis przewodniczącego narady

Wojciech Łagowski



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**
Nowy Dwór Mazowiecki

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel: 22 775 73 38
fax: 22 775 73 28

biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040

Nowy Dwór Mazowiecki 23.10.2018r.

WK 7015/ 154 / 2018

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. DĘBOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
(na terenie dz. nr. ew. 28/19 obręb 38 9-01 w Nowym Dworze Mazowieckim)**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że sieć wodociągową w drodze wewnętrznej na terenie dz. nr. ew. 28/19 przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim należy zaprojektować z rur PEHD lub PVC PN10 w klasie ciśnienia 1,0 MPa o średnicy minimum Dz-110 mm. W węzłach wodociągowych należy zaprojektować zasuwę odcinającą żeliwne kołnierzowe. Hydranty p.poż. Dn-80 mm należy zaprojektować w odległościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na końcówkach i załamaniach trasy projektowanego wodociągu należy wykonać bloki oporowe z betonu.

Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci PVC Dz-225 mm w ul. Dębowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej na terenie dz. nr. ew. 28/19 przy ul. Dębowej należy wykonać z rur PVC-U Dz-200 mm klasy S o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m² (SN8, rury ze ścianką litą). Kanalizację należy zaprojektować w systemie grawitacyjnym.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci PVC Dz-200 mm ul. Dębowej. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej należy wykonać studnie rewizyjne betonowe atestowane Dn-1200 mm z wyprofilowaną kinetą w dnie. W przypadku studni betonowych przykrycie należy wykonać płytą nastudzienną D-1440/600 z pierścieniem odcciążającym z włazem żeliwnym typu ciężkiego 400KN. Konstrukcję dolną studni powinien stanowić krąg z gotowym dnem oraz z przejściami szczelnymi dla rur w postaci uszczelek gumowych trójwargowych. W ścianach studzienek kanalizacyjnych należy umieścić stopnie złączowe. Zakład dopuszcza możliwość zastosowania studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego posiadających atest.

Głębokość posadowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymogami technicznymi i obowiązującymi przepisami. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać atesty.

Trasę projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uzgodnić na koordynacji Sieci Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym.

Projekt budowlany i wykonawczy uzgodnić w ZWiK Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Za Prezesa
[Podpis]
Agnieszka Bydoń