SZAFA FD2.
Szacht teletech. 1 p

isnt. szafa FD1; 1 piętro łącznik

Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+4 moduły ekr. kat 6 beznarz.

PS1

Szkielet
MT1: do FD1
4x F/UTP 2x4x0,5 kat. 6

P1/01-06 (przyziemie) 6 szt.
P1/07-24 (parter) 18 szt. — 24x F/UTP 2x4x0,5 kat. 6
P2/01-08 (parter) 8 szt. — 24x F/UTP 2x4x0,5 kat. 6
P2/09-24 (1 piętro) 16 szt.
P3/01-24 (1 piętro) 24 szt. — 24x F/UTP 2x4x0,5 kat. 6
P4/01-22 (1 piętro) 22 szt. — 24x F/UTP 2x4x0,5 kat. 6
P4/23-24 (2 piętro) 22 szt.
P5/01-24 (2 piętro) 24 szt. — 24x F/UTP 2x4x0,5 kat. 6
P6/01-24 (2 piętro) 24 szt. — 24x F/UTP 2x4x0,5 kat. 6

Szafa wiszaca dwuczęściowa 19" 15U, 590/600.



Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+4 moduły ekr. kat 6 beznarz.

Listwa zas. 19''6xDIN49440(schucko), wtyk DIN49441(uniw.), wyt. + moduł przeciwp. z filtrem

Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19'' z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19'' z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Panel krosowy 19'', modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduły ekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19'' z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Uwaga!

Szafę montować w szachcie teletech. na 1 piętrze.
Ościeże do szachtu ma ok. 59 cm szerokości – w związku z powyższym należy montować szafę o szerokości mniejszej niż szerokość ościeża lub z demontowanymi elementami.
W szachcie teletechnicznym nalezy dostosować isnt. łączówki (3szt. starego typu), tak by zapewnić miejsce na montaż szafy.

Okablowanie w klasie B2ca wg. klasyfikacji rozporządzenie CPR.

Nr	Zmiana	Data	Nazw.	Norma	
				Data	luty 2022
		spec. inst.	elek.	Wyk.	Adam Ćwik POM/0010/PWOE/15
--	--	spec. inst.	elek.	Spr.	Paweł Lidzbarski POM/0014/PWOE/15
				Norma	--

Remont i przeb. inst. gaz. med. w zakresie wymiany paneli gaz.-elek. w salach chorych w zwiazku z COVID-19

Źródło: -- Zast.: --

Adres
ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia dz. nr 1721, obr. Redłowo-0025

Zast. przez: --

Inwestor:
UCMMiT

Nazwa arkusza

Rozdzielnica
Schemat szafy LAN FD2

Inne
--

Nr rysunku
TS02

Arkusz 1
Il. ark. 1

=
+