

LEGENDA – rys. LZ01

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.
2. Należy się zapoznać z całością dokumentacji na przedmiotową inwestycję.
3. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii autora niniejszego opracowania.
4. Kable i przewody należy układać w kanałach natynkowych PCV z przegrodą dla inst. niskoprądowych oraz dla instalacji elektrycznych.
5. Kable niskoprądowe należy wykonać jako ekranowane.
6. W pomieszczeniach sal kanały kablowe należy obudowac płytą G/K i miejscowo odmalować ścianę na biało.
7. Przejścia kabli przez ściany i strropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić pożarowo do takiej klasy jak klasa tych oddzieleń za pomocą atestowanych przepustów.
8. Prace koordynować z branżą sanitarną (gazy medyczne).
9. Elementy demontowane – sposób postępowania uzgodnić z Inwestorem (przekazanie, utylizacja etc).
10. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz DTR montowanych urządzeń.
11. Wszystkie elementy jak panele, osprzęt LAN, system przyzewowy podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISŁAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28

TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZÓW MEYCZNYCH W ZAKRESIE WYMIANY PANELI GAZOWO–ELEKT. W SALACH CHORYCH W ZWIĄZKU Z COVID–19.
ADRES	ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia dz. nr 1721, obr. Redłowo-0025
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Ćwik upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Lidzbarski upr. w spec. elek. nr POM/0014/PWOE/15
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
Nr projektu:	1358_PT_EL
NAZWA RYSUNKU:	Plan instalacji teletechnicznych – 2 piętro
DATA	02.2022
SKALA	1:100
NR RYSUNKU	T 04