

Radzyń Chełmiński, dn. 16.06.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
KD.271.7.2023.GE

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.7.2023/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy rozebranie nawierzchni z trylinki Zamawiający dopuszcza w sposób mechaniczny na samochody samowładowcze ?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy rozebrany materiał z istniejącej nawierzchni drogowej przechodzi na własność Wykonawcy bądź czy Zamawiający wskaże miejsce składowania urobki z nawierzchni drogowej ?

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zgodnie z § 2 pkt 2 ppkt 19) Załącznika Nr 3 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego): „Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania, z wyjątkiem zdemontowanej kostki betonowej, którą należy ułożyć na palecie i przewieźć we wskazane miejsce na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, tj. na odległość nie większą niż do 3 km od terenu inwestycji”.

Pytanie 3

Czy dla Części 2, Zamawiający dopuszcza zamiennie wykonanie "Grunt rodzimy stabilizowany spoiwem hydraulicznym na gr. 15cm" na wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym spoiwem C3/4?

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej grubości 8cm w kolorze szarym ?

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych o określonej wartości ?

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 2. SWZ „, Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu”.