


**INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA**


ul. Okólna 6, 62-510 Konin
e-mail: biuro@inwestor-konin.pl, tel/fax: 63 243 52 83

OPINIA GEOTECHNICZNA

1.	Nazwa obiektu	Budowa chodnika w miejscowości Miodówko	
	Adres obiektu	Województwo Warmińsko - Mazurskie powiat Olsztyński gmina Stawiguda	
2.	Inwestor, adres	Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda	
3.	Jednostka projektowa, adres	Inwestor Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6 62-510 Konin	
4.	Projektant – branża drogowa	inż. Stanisław Wajrak GT 8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej	 (20.07.2020 r.)

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI MIODÓWKO

Badanie gruntów przeprowadzono makroskopowo na podstawie wykonywanych 2 dołów próbnych. Pod warstwą humusu o grubości 0,30 m zalega piasek drobny zanieczyszczony do głębokości 1,20 m. W drugim otworze stwierdzono zaleganie żwiru. Rozmieszczenie dołów próbnych pokazana na mapie. Zalegające warstwy gruntów nie wymagają żadnych zabezpieczeń dla lokalizacji chodnika.


inż. STANISŁAW WAJRAK
Projektant i kierownik budowy
uprawnienia GT. 8346/II/13/77
w zakresie dróg bez ograniczeń
w zakresie mostów typowych