

Lubań, dnia 27.02.2024

L.dz.108/TT/2024

Gmina Lubań
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

dot.: wniosku o przyłączenie z dnia 13.02.2024r. projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla zespołu domów mieszkalnych w rejonie ulic: Pejzażowej, Dymińsko Dolnej, Dymińsko Górnej, 1 Maja w Uniegoszczu.

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubań zapewnia odbiór ścieków bytowych we wnioskowanej ilości.:

- średnie dobowe $Q_{sr} = 54,6 \text{ m}^3/\text{d}$
- maksymalne dobowe $Q_{maxd} = 109,2 \text{ m}^3/\text{d}$
- maksymalne godzinowe $Q_{maxh} = 11,38 \text{ m}^3/\text{h}$

Poniżej podaje warunki przyłączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejącej:

- wpięcie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzieć do istniejącej studni betowej o rzędnych 215,93/249,29 zlokalizowanej w działce drogowej nr 194, obręb Uniegoszcz.
- w dokumentacji projektowej w odrębnej studni kanalizacyjnej należy przewidzieć zestaw pomiarowy przepływu ścieków tj. przepływomierz, umożliwiający zachowanie ciągłości pomiarowej w przypadku wystąpienia podpiętrzenia w sieci kanalizacyjnej. Lokalizację przepływomierza przewidzieć na rurociągu tłocznym. Miejsce montażu przepływomierza należy uzgodnić w tut. Przedsiębiorstwie.

Rozpoczęcie wszelkich prac związanych z wpięciem do istniejącej sieci wraz z montażem urządzenia pomiarowego należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie możliwość udziału w szkoleniu dotyczącym urządzenia pomiarowego oraz samodzielnego odczytu w trakcie eksploatacji.

Po zakończeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego Przedsiębiorstwo zawrze z Wnioskodawcą stosowną umowę na hurtowy odbiór ścieków bytowych.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat.
- ② PiNsanit Marek Świącicki
Radostów Dolny 17b
59-800 Lubań
3. Aa/TT.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Głuszek