

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr: RG.271.1.4.2023.SG

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710, zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ile hydrantów podziemnych o średnicy DN80 należy przyjąć do oferty? 1 kpl. zgodnie z załączonym kosztorysem inwestorskim nr 5, czy 7 kpl. zgodnie z planem zagospodarowania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Należy przyjąć 7 kp. hydrantów podziemnych o średnicy DN80.

Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1129, zwanej dalej „ustawą Pzp” dokonuje korekty w przedmiarze robót dotyczącym budowy sieci wodociągowej:

w załączniku nr 9 Przedmiar dla budowy sieci wodociągowej pozycja 9 otrzymuje brzmienie:

9	hydrant ppoż podziemny DN80mm	kpl	7		
---	-------------------------------	-----	---	--	--

Ponadto Zamawiający dokonuje korekty nazwy tytułowej w przedmiarach zamieniając część istniejącego tytułu z: „KOSZTORYS INWESTORSKI NR” „3”, „4”, „5” na: „PRZEDMIAR”. Wobec powyższego Zamawiający zamieszcza ujednolicony przedmiar.

Powyższe zmiany nie wpływają na termin składania ofert.

Zatwierdzam:

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

(Kierownik Zamawiającego)