
OZNACZENIA
Przewód c.o. projektowany
Grzejnik konwekcyjny płytowy istniejący do pozostawienia
Grzejnik konwekcyjny płytowy projektowany
Obudowa grzejnika skrzynkowa (front, boki i góra) z płyty MDF o grubości min. 12 mm (front i boki) oraz min. 18 mm (góra); powierzchnie ażurowe min. 30 % całości
h - wysokość obudowy od posadzki
L - długość frontu
Żelbetowa ława fundamentowa
Kanał technologicznyutworzony pomiędzy ławą fundamentową i ścianką z cegły gr. 12 cm i słupkami 25 cm; kanał o głębokości 30 cm (dla szerokości 40 cm) i 40 cm (dla szerokości 60 cm) przykryty prefabrykowanymi płytami żelbetowymi gr. 5 cm
Przejście z poziomu piwnicy
120 SALA 5 (LITERKI) 67,2 m2 PANELE DR.
122 ŁAZIENKA 5 (LITERKI) 4,2 m2 TERAKOTA
119 SCHOWEK 5 (LITERKI) 5,5 m2 TERAKOTA
118 KOMUNIKACJA 4,0 m2 TERAKOTA
100 PRZEDSIONEK NR 2 4,9 m2 TERAKOTA
121 SCHOWEK 2,4 m2 TERAKOTA
124 PRZEDSIONEK NR 1 5,2 m2 TERAKOTA
125 HALL 28,0 m2 TERAKOTA
143 KORYTARZ 22,8 m2 TERAKOTA
151 ROZDZIELNIA PRĄDU 3,0 m2 TERAKOTA
141 POM. MASZYNOWNI WIND. 2,8 m2 TERAKOTA
135 MAGAZYN ŚR. CHEM. 1,8 m2 TERAKOTA
136 MAGAZYN ODPADÓW 3,8 m2 TERAKOTA
140 OBIERALNIA 13,0 m2 TERAKOTA
139 KUCHNIA 29,7 m2 TERAKOTA
123 SALA 6 (PSZCZÓŁKI) 61,3 m2 TERAKOTA
138 ZMYWALNIA 12,0 m2 TERAKOTA
137 KREDENS 5,5 m2 TERAKOTA
117 KORYTARZ (WRAZ Z SZATNIĄ) 105,3 m2 TERAKOTA
114 SCHOWEK 4 (MOTYLE) 6,1 m2 WYKŁ. PCV
110 SCHOWEK 3 (SŁONECZKA) 6,1 m2 WYKŁ. PCV
106 SCHOWEK 1 (KRASNALE) 6,1 m2 WYKŁ. PCV
102 SCHOWEK 2 (BIEDRONKI) 6,1 m2 PANELE DR.
113 SALA 4 (MOTYLE) 60,1 m2 PANELE DR.
116 POM. GOSP. 4 (MOTYLE) 0,9 m2 TERAKOTA
115 ŁAZIENKA 4 (MOTYLE) 15,7 m2 TERAKOTA
109 SALA 3 (SŁONECZKA) 60,1 m2 PANELE DR.
112 POM. GOSP. 3 (SŁONECZKA) 0,9 m2 TERAKOTA
111 ŁAZIENKA 3 (SŁONECZKA) 15,7 m2 TERAKOTA
105 SALA 1 (KRASNALE) 60,1 m2 PANELE DR.
107 ŁAZIENKA 1 (KRASNALE) 15,7 m2 TERAKOTA
108 POM. GOSP. 1 (KRASNALE) 0,9 m2 TERAKOTA
101 SALA 2 (BIEDRONKI) 60,1 m2 PANELE DR.
103 ŁAZIENKA 2 (BIEDRONKI) 15,7 m2 TERAKOTA
104 POM. GOSP. 2 (BIEDRONKI) 0,9 m2 TERAKOTA
Sala + schowek+20 °C CV // 22/400/800 CV // 22/400/1000 CV // 22/400/2000 CV // 22/400/1000 CV // 22/600/800 5400 W
Łazienka +20 °C CV // 22/600/400 (100%) 370 W
Schowek +20 °C CV // 22/600/400 (100%) 500 W
Przedsionek +20 °C CV // 11/600/500 (100%) 420 W
Hall +20 °C CV // 22/400/800 CV // 22/400/2000 CV // 22/400/1000 2200 W
Korytarz +20 °C CV // 22/600/1200 (100%) 1800 W
Obieralnia +20 °C CV // 22/600/1200 (100%) 950 W
Kuchania +20 °C CV // 22/600/1800 (100%) 2350 W
Zmywalnia +20 °C CV // 22/600/1200 (100%) 950 W
Sala + schowek+20 °C CV // 22/400/700 CV // 22/400/1000 CV // 22/400/2000 CV // 22/400/1000 CV // 22/400/1000 4900 W
Korytarz +20 °C CV // 22/400/2000 (10%) CV // 22/400/2000 (10%) CV // 22/400/1000 (10%) CV // 22/600/2000 (10%) CV // 22/400/2000 (10%) CV // 22/400/2000 (10%) CV // 22/400/1000 (10%) CV // 22/400/1100 (10%) 8000 W
Sala + schowek+20 °C CV // 22/400/1000 (18,8%) CV // 22/400/1000 (18,8%) CV // 22/400/1000 (18,7%) CV // 22/400/1000 (18,7%) CV // 22/600/900 (25%) 5300 W
Sala +20 °C CV // 22/400/1000 (18,8%) CV // 22/400/1000 (18,8%) CV // 22/400/1000 (18,7%) CV // 22/400/1000 (18,7%) CV // 22/600/900 (25%) 5300 W
Schowek +20 °C CV // 22/600/400 (100%) 500 W
Łazienka +20 °C CV // 22/600/1400 (100%) 1250 W
Łazienka +20 °C CV // 22/600/1000 (62,5%) CV // 22/600/800 (27,5%) 1250 W
PEXAL Ø 16x2
PEXAL Ø 20x2
PEXAL Ø 25x3
PEXAL Ø 32x3
PEXAL Ø 40x3,5
PEXAL Ø 50x4,5
PEXAL Ø 63x4,5
PP Ø 16x2
PP Ø 20x2
KONWEKTOR CV // 22/600/1200 1800 W
Projektiw
Projektowanie i Wykonawstwo
Łukasz Kowalczyk
ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie
ADRES: województwo wielkopolskie, powiat złotowski, Gmina Miasto Złotów, miejscowość Złotów; dz. nr 44/21, obręb ew. 0093 Złotów, jedn. ew. 303101_1.0093.44/21
INWESTOR: Gmina Miasto Złotów
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
BRANŻA: SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: Rzut przyziemia - część I
SKALA: 1:50
DATA: 10.2020 r.
NR RYS.: 2