


1. Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie.
2. Przewody prowadzić ze spadkiem 4 ‰ w kierunku przepływu gazu.
3. Przewody wewnątrz budynku należy prowadzić w odległości 2 cm od lica ściany montując je hakami co 2 - 2,5m.



 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-left: 10px;">rojektiv</span>		
Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk		
ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów		
<b>STADIUM:</b> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PROJEKT BUDOWLANY</span>		
<b>OBIEKT:</b> Przebudowa instalacji gazowej na gaz ziemny zasilającej kocioł gazowy w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie”		
<b>ADRES:</b> województwo wielkopolskie, powiat złotowski Gmina Miasto Złotów, miejscowość Złotów; dz. nr 44/21, obręb ew. 0093 Złotów, jedn. ew. 303101_1.0093.44/21		
<b>INWESTOR:</b> <b>Gmina Miasto Złotów</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów</span>		
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>		
BR.	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
SANITARNA	PROJEKTANT: mgr inż. Monika Krawczyńska SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Elżbieta Jandziszak	ZAP/0229/PWOS/13 w sp. Inst. w zakresie śled. instalacji i urz. ciepłych, wentyl., gazowych, wod. I kanał. do proj. i kler. robotami bud. bez ogr. UAN-8345/1380/89 w sp. Inst. - Inż. w zakresie śled. sanitarnych do sporządzenia proj. śled. sanit. uzbr. terenu
	NAZWA RYSUNKU	
<span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Rzut kotłowni</span>		
<b>BRANŻA:</b> SANITARNA		NR RYS.
<b>SKALA:</b> 1:50	<b>DATA:</b> 11.2020 r.	3