



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz  
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54  
[www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) e-mail: [ug@gmina.zgierz.pl](mailto:ug@gmina.zgierz.pl)

Zgierz, dnia 7 maja 2021 r.

WR.271.4.2021

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego na zadanie: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów SWZ dotyczących długości okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia:

- SWZ Rozdział II pkt 6:

*„Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały nie krótszej niż 5 lat, a na zakupione, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt zgodnie z gwarancją producenta, ale nie krótszej niż 3 lata, liczone od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji na użytkownika”.*

- SWZ Rozdział IV pkt 2

*„Wykonawca potwierdzi w Formularzu oferty – druk Nr 1, zobowiązanie do wykonania umowy w zaplanowanym terminie, do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały nie krótszej niż 5 lat, a na zakupione, dostarczone i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 2 lata, liczone od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. oraz poinformuje o powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego.”*

#### Odpowiedź

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupione, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt zgodnie z gwarancją producenta, ale nie krótszej niż 3 lata.

W związku z powyższym Rozdział IV pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca potwierdzi w Formularzu oferty – druk Nr 1, zobowiązanie do wykonania umowy w zaplanowanym terminie, do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały nie krótszej niż 5 lat, a na zakupione, dostarczone i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata, liczone od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. oraz poinformuje o powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego.”*



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz  
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54  
[www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) e-mail: [ug@gmina.zgierz.pl](mailto:ug@gmina.zgierz.pl)

## **Pytanie 2**

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. remont dwóch zbiorników retencyjnych – prosimy o uzupełnienie warunków zamówienia o wymiarowane rzuty i przekroje tych zbiorników, w tym rysunki dachów zbiorników z laminatu poliestrowo-szklanego.

## **Odpowiedź**

Remontem objęte są zbiorniki wyrównawcze typu wieżowego o pojemności 150 m<sup>3</sup> każdy. Są to typowe zbiorniki stalowe o przekroju 4,5 m i wysokości 11,0 m, produkcji MON-REM sp.c. z Poznania. Dach zbiorników stożkowy o wysokości 1,0 m.

Z upoważnienia Wójta

*Wiesław Olander*  
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 wew.666

Inspektor

*Katarzyna Cieślak*  
Katarzyna Cieślak

Kierownik  
Referatu Inicjatywy i Rozwoju

*Ewa Lewińska*  
mgr inż. Ewa Lewińska