

ZP/09/2024

Wyjaśnienia nr 8 do treści specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku biurowego”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pytanie nr 1:

W związku z odpowiedzią nr 3 z dnia 09-09-2024r. prosimy o podanie ilości oraz parametrów technicznych wyposażenia toalet jakie należy wycenić w ofercie, brak informacji w projekcie uniemożliwia rzetelną wycenę.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wskazuje, że do wyceny należy przyjąć standardowe wyposażenie toalet typu:

- do każdej toalety (miski wc) jedna szczotka wc, jeden uchwyt na papier toaletowy montowany naściennie;
- do każdej umywalki jeden dozownik na mydło;
- w każdej łazience należy przyjąć przynajmniej po jednym urządzeniu na papier do wycierania rąk oraz lustro obejmujące umywalki lub odrębne dla każdej umywalki.

Wyposażenie toalet powinno zostać dobrane zgodnie ze stylem toalet przedstawionym na wizualizacjach.