


| porównawczy 170,00 m n.p.m | | istn. wodociąg W110 PVC<br>trójnik konierzowy Ø 100/100/100 mm<br>zasuwa konierzowa Ø 100 mm | | kd 900 | | punkt załamania | kd 300 | | punkt załamania, trójnik 110/110/110 mm | | punkt załamania | punkt załamania, nawiertka 110/40 PE | | kd 300 | punkt załamania | istn. wodociąg W110 PVC<br>trójnik konierzowy Ø 100/100/100 mm<br>zasuwa konierzowa Ø 100 mm | | punkt załamania, trójnik 110/110/110 mm<br>zasuwa Ø 100 mm | punkt załamania | | punkt załamania<br>hydrant nadziemny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na terenu istniejącego | 181,35 | 181,00 | | 181,00 | | 181,40 | | | 181,40 | | 181,70 | 181,70 | | | 182,00 | 182,00 | | 181,40 | 181,40 | | 181,40 |
| na osi rurociągu | 179,90 | 179,50 | | 179,50 | | 179,90 | | | 179,85 | | 180,15 | 180,20 | | | 180,55 | 180,55 | | 179,85 | 179,95 | | 179,95 |
| bieni osi rurociągu | 1,45 | 1,50 | | 1,50 | | 1,50 | | | 1,55 | | 1,55 | 1,50 | | | 1,45 | 1,45 | | 1,55 | 1,55 | | 1,55 |
| łości | | 45,75 | | | | | 40,55 | | | | 19,00 | 9,20 | | 26,80 | | 1,00 | | 2,00 | | 28,00 | 1,60 |
| ice, materiał / Spadek | | Ø 110 x 5,3 PVC<br>2,98% | | 0% | | Ø 110 x 5,3 PVC<br>4,68% | | | 0,12% | | Ø 110 x 5,3 PVC | 0,54% | | Ø 110 x 5,3 PVC<br>1,30% | 0% | | | 0% | | 0% | 0% |
| ość trasy | 0,00 | 13,40 | | 28,55 | 37,20 | 45,75 | | 52,25 | 86,30 | | 105,30 | 114,50 | | 337,50 | 141,30 | 142,30 | | 0,00 | 2,00 | 30,00 | 31,60 |
| | | W1 | | | | W2 | | | W3 | | W4 | W5 | | | W6 | W7 | | W3 | W8 | | W9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor | GMINA BYCZYNA<br>ul. Rynek 1<br>46-220 Byczyna | Adres Inwestycji | Byczyna<br>dz. nr 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132/<br>dz. nr 197 (obręb JAŚKC<br>gm. Byczyna |
| Tytuł rys. | PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWE. | | |
| Nazwa projektu | BUDOWA POLDERU W JAŚKOWICACH I PRZEBUDOWA SIECI WOD | | |
| Autor projektu | mgr inż. Michał Siatkowski<br>upr. LOD/0702/POOS/07 | Podpis | |
| Skala | 1:100/100 | Nr rys. 9 | Data 11. |