



Uwagi:

1. Zwody poziome stanowią blaszane pokrycie dachu.
2. Połączenia wykonać jako skręcane.
3. Na kominach zamontować zwody pionowe w postaci odcinka drutu FeZn Ø 8mm o długości 40cm.

<div><div><div>B</div><div>h</div></div><div>BEST-PLAN</div></div> <div><div>BEST-PLAN Magdalena Wiska</div><div>07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294</div></div>			
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA BUDYNKU BARU NA BUDYNEK PN. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I LOKALNEJ		skala
temat	Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające		1 : 100
adres budowy	OBIERWIA 128A, gm. Lelis działka nr ewid. 710/4		rys. nr
inwestor	GMINA LELIS LELIS , ul. Szkolna 39, 07 - 402 Lelis		E-08
projektant	mgr inż. Tadeusz Lis	upr.spec.instalacyjnej nr Wa-101/02	
sprawdzający	mgr inż. Marek Błat	upr.spec.instalacyjnej nr MAZ/0544/PWBE/15	
opracował			
GIBAŁKA, marzec 2024r.			