

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT¹

na wykonanie ~~dobawy*~~ / ~~usługi*~~ / roboty budowlanej*

I. Zamawiający – gmina Głogów Małopolski, 36-060 Głogów Młp., Rynek 1

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie klimatyzacji sali konsumpcyjnej o powierzchni ok. 120m² w budynku OSP w Lipiu.

1. Szczegóły zamówienia:

a) Jednostka wewnętrzna przypodłogowo-podstropowa o wydajności chłodniczej 15,83 kW:

- model jednostki wewnętrznej: przypodłogowo-podstropowa
- gwarancja na urządzenia min. 66 miesięcy udzielana przez producenta (przy założeniu zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)
- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 15,83 kW,
- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 18,17 kW,
- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. razem z zewnętrzną dla chłodzenia nie większy niż 5,65 kW
- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 6,05 kW
- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 1650x675x235 mm
- 4 prędkości wentylatora
- Sterowanie poziomymi i pionowymi żaluzjami
- poziom głośności 38-54 dB(A)
- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 42,3 kg netto
- wydatek powietrza 27,5-36,67 m³/min
- możliwość zaprogramowania czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora
- możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus (z adapterem Wi-Fi)
- pilot bezprzewodowy w komplecie
- detekcja czynnika chłodniczego

b) Jednostka zewnętrzna:

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej,
- współczynnik EER (kW) nie mniejszy niż 2,80
- współczynnik COP (kW) nie mniejszy niż 3,00
- moc chłodnicza nie mniej niż 15,86 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 18,17 kW,
- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 952×415×1333 mm
- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 64 dB(A)
- wydatek powietrza 7500 m³/h
- waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 107 kg
- nominalny pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 5,65 kW
- nominalny pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 6,05 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) w zakresie -15 ~ + 50 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) w zakresie -15 ~ + 24 C
- czynnik chłodniczy R32
- certyfikat PZH
- automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepła
- maksymalna długość rur.: 75 m
- max różnica poziomów: 30 m
- gwarancja na urządzenia min. 66 miesięcy

2. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

1) Kryteria oceny ofert: **cena**

2) Okres związania ofertą (*nie krótszy niż 14 dni*): **30 dni**

3)

III. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową w terminie do dnia 10.07...2023 roku do godz. **10:00**

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 789 7031

BURMISTRZ

mgr Paweł Baj

Benepla *U. K...*