MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA ZASILANIA
DLA OŚWIETLENIA PARKINGU NA DZ. NR 10772/3

Rura osłonowa HDPEØ110 dł. 7m
Rura osłonowa HDPEØ75 dł. 2m
Proj. obwód zas. osw. YAKXS 4x35 L=165m
Proj. słup nr SO/P/1
Rura osłonowa HDPEØ110 dł. 15m
Proj. słup nr SO/U/1
Proj. słup nr SO/U/2
Rura osłonowa HDPEØ110 dł. 5m
Proj. słup nr SO/U/3
Rura osłonowa HDPEØ75 dł. 3m
Proj. słup nr SO/P/2
Proj. słup nr SO/P/3
Proj. słup nr SO/P/4
Rura osłonowa HDPEØ110 dł. 6m
Proj. słup nr SO/P/5

10764/1 10767/6 10768/1 10768/2 10769/1 10769/2 10770/1 10770/2 10772/1 10772/3 10773/4 10775/2 10060

Ps PsIV Lzr PsV

pobruk chodn. ch.podw. kamień dr


6-ŻS/2010
6-ŻS/2010
6-ŻS/2010