



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Kościan
Ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
Znak sprawy: ZP.272.11.2023

Kościan, dnia 20.09.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie, Krzanie oraz na budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach”

I. Gmina Kościan, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Czy dopuszcza się pojemność magazynu energii o wartości 14,2 kWh ?

Odpowiedź

Nie. Należy zamontować magazyn energii zgodnie z dokumentacją projektową o pojemności w przedziale od 14,5 do 15,5 kWh.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i dokumentach/oświadczeniach składanych wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan
/-/ Andrzej Przybyła