

Wykonawcy

Dotyczy: Budowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Dśr.d = 400m³/d w miejscowości Stara Jastrząbka dz. nr ew. 1137/1

Pytania z dnia 20-05-2024r od Wykonawców jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi:

1. Zamawiający w poz. 1436 „Kosztorysu uproszczonego” zobowiązał Wykonawców do podania kosztu dostawy wyposażenia oczyszczalni ścieków – mebli, sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków, sprzętu BHP i ppoż, zestawu narzędzi i wyposażenia dodatkowego, przy czym wykaz sprzętu, ilości oraz parametry techniczne zostały podane w pkt. 10 Specyfikacji Technicznej Nr 3.

Jednocześnie ani w opisie zakresu robót zawartym w pkt. 2 § 2 Umowy, ani też w zaktualizowanej wersji PW Zamawiający nie wyszczególnił potrzeby dostawy wspomnianego wyposażenia.

Zwracamy uwagę na fakt, iż w myśl zapisów SWZ i projektu Umowy, w przypadku rozbieżności między ST a projektem wykonawczym, dokumentem nadrzędnym jest projekt wykonawczy.

Mając na uwadze powyższe zapisy oraz znaczący udział wartości opisanego przez Zamawiającego wyposażenia oczyszczalni ścieków w kosztach inwestycji, prosimy o potwierdzenie, że dostawa opisanego w pkt. 10 ST wyposażenia nie będzie ujęta w zakresie inwestycji.

Odp.: 1. W załączeniu zestawienie niezbędnego wyposażenia do uruchomienia oczyszczalni który wymaga Zamawiający.

2. Zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego projektem Umowy (§ 13 „Gwarancja i rękojmia”, ust. 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu stosowanej gwarancji **na wykonany przedmiot Umowy**, której bieg rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

Z kolei w umieszczonym w treści SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia” (pkt. 8) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji **na roboty budowlane**.

Zważywszy, iż okres gwarancji **na wykonane roboty budowlane** stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i ich dostosowanie do podanych w SWZ kryteriów oceny.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisów Zobowiązujących Wykonawców do zaoferowania gwarancji na montowane w ramach inwestycji urządzenia (w tym wyposażenie elektryczne i AKPiA oraz pozostałe wyposażenie oczyszczalni ścieków) w wymiarze zgodnym z gwarancją udzieloną przez producenta, jednak nie krótszym jak 24 m-ce od daty odbioru końcowego oczyszczalni.

Odp.: 2. Zamawiający dopisuje do § 13 „Gwarancja i rękojmia”, ust. 1 zdanie : Na urządzenia i wyposażenie oczyszczalni Wykonawca udzieli gwarancji udzielonej przez producenta , jednak nie krótszej jak 24 miesiące od daty odbioru końcowego oczyszczalni.

3. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 07.06.2024 r. Niniejszy wniosek motywujemy wydłużonym okresem pozyskiwania ofert od podwykonawców robót branżowych i dostawców materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przesunięcie terminu składania ofert umożliwi Wykonawcom rzetelne przygotowanie ofert przetargowych w pełni uwzględniających oczekiwania Zamawiającego opisane w udostępnionej Wykonawcom dokumentacji. Niewątpliwie przyczyni się również do pozyskania przez Zamawiającego większej ilości konkurencyjnych ofert przetargowych.

ODdp.:3 Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 28-05 2024r na dzień 07-06-2024r godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Czarna


Józef Chudy



Załącznik: do poz . koszt 1436 na niezbędne wyposażenie oczyszczalni ścieków w Starej Jastrzębce

Meble, sprzęt do obsługi oczyszczalni ścieków, sprzęt BHP i Ppoż:

- biurko na komputer z dwoma szafkami długości min. 160 cm, szerokość 75 cm, z wysuwanim blatem na klawiaturę oraz nadstawką na monitor – 1 szt,
- fotel biurowy na kółkach – 1 szt,
- stół długości min. 160 cm, szerokość 90 cm 1 szt,
- krzesło metalowe wyściełane – 3 szt,
- szafa wysoka na dokumenty dwudrzwiowa szer. min.74 cm, gł. 40 cm – 1 szt,
- regał wysoki na dokumenty szer. min.74 cm, gł. 33,5 cm – 1 szt,
- stolik z blatem metalowym pod czajnik – 1 szt.
- szafka ubraniowa metalowa szer. min. 80 cm. - 6 szt.
- szafa metalowa na narzędzia szer. min. 100 cm. - 2 szt.
- regał metalowy na narzędzia szer. min. 100 cm. - 4 szt.
- aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy z ilością powietrza na min. 15 minut - 2 szt.
- gaśnica proszkowa 2kg – 4szt.
- gaśnica proszkowa 6kg – 5szt.
- maska przeciwgazowa – 3szt.
- pochłaniacz wielogazowy – 3 szt.
- szelki bezpieczeństwa – 3 szt
- koło ratunkowe z linką asekuracyjną 10 m - 3 szt
- cylinder szklany wycechowany poj. 1 l .- 2 szt.
- czerpak do poboru próbek poj. 1 l - 1 szt.
- detektor wielogazowy wykrywający ilość tlenu, tlenku i dwutlenku węgla, metanu, siarkowodoru, amoniaku, wyposażony w futerał z paskiem oraz pobierak z pompką ręczną lub elektryczną - 1szt.
- lej Imhoffa na stojaku - 2 szt.
- termometr do cieczy i powietrza - 1 szt.
- tlenomierz z pH-metrem - 1 szt.
- wagosuszarka do oznaczania zawiesiny ogólnej -1 szt.