

ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

GMINY MSZCZONÓW

96- 320 MSZCZONÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 105

tel. (46) 858 00 80, fax (46) 858 00 91

e-mail: sekretariat@zgkim.samorząd.pl

Mszczonów, dn. 14.11.23

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

do dz. nr ew. 1182/268, 1182/26 w m. Mszczonów
dla Gminy Mszczonów

1. Wykonać przyłączy z istniejącej sieci miejskiej PVC Ø 110
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
Przyłączy wykonać PE 50 min
3. Wodomierz pobrany z Zakładu lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002. Przed i za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawory odcinające. W przypadku braku możliwości lokalizacji w budynku, wodomierz lokalizować w studni wodomierzowej. Nie dopuszcza się studni wodomierzowych betonowych nieprefabrykowanych.
4. Zalecana głębokość prowadzenia przewodu od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
5. Wymagana jest osobna zasuw obok włączenia do wodociągu, umieszczona na początku przyłącza.
6. Na zasuwach skrzynki duże ciężkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.
7. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
8. Jeżeli przyłączy przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłącza i prowadzenie robót w pasie drogowym.
9. Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Dostarczyć potwierdzenie od zarządcy drogi o przywróceniu jej do należytego stanu.
10. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
11. Wybudowane przyłączy wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
12. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę.
13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zakład pisemnie o terminie rozpoczęcia prac z 3- dniowym wyprzedzeniem.
14. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak