

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Gminy Mszczonów
w Mszczonowie
96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105
NIP 838-000-74-60, tel./fax 46 858 00 80

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
GMINY MSZCZONÓW**

96- 320 MSZCZONÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 105

tel. (46) 858 00 80, fax (46) 858 00 91

e-mail: sekretariat@zgkim.samorząd.pl

Mszczonów, dn. 11.12.2023r.

WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Przebudowa sieci dz. nr ew.: 1182/26, 1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/270, 1182/268 dla Gminy Mszczonów.

1. Przyłączenie do istniejącej sieci. *Przenieść węzeł z zasuwanami poza teren planowanego boiska, zachować obecną funkcjonalność sieci, zlikwidować 2 hydranty, przewidzieć 1 hydrant poza boiskiem.*
2. Zalecana głębokość prowadzenia sieci od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
3. Zaleca się hydranty podziemne z zasuwą hydrantową.
4. Na zasuwach sieciowych i hydrantowych montować obudowy teleskopowe zabezpieczone zawleczką, skrzynki duże ciężkie.
5. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
6. Oznakowanie hydrantów zewnętrznych powinno być zgodne z **PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.**
7. Projekt uzgodnić z ZGKiM w Mszczonowie.

DYREKTOR

mgr.inż. Grzegorz Ludwiak