

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40573759 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej w SPC Kartuska.**

Pytanie nr 1:

W związku z zapisem PFU proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowy przepływomierz ultradźwiękowy tylko na rurze zasilającej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć i zamontować nowy przepływomierz ultradźwiękowy tylko na rurze zasilającej.

Gdańsk, 10.11.2023 r.